

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 26 - Kompaktpositionen E-Installation

Kennung: HT Version: 012

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 31.12.2018

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Vorversion:

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

- ULG 2600 Wählbare Vorbemerkungen**
 - ULG 2609 Rohre m. Leitungseinzug**
 - ULG 2646 Verteiler für Haus- und Wohnungsinstallation**
 - ULG 2649 Hausinstallationen allgemein**
 - ULG 2650 Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise**
 - ULG 2651 Wohnungsinstallation raumbezogen**
 - ULG 2653 Wohnungsinstallation auslassbezogen**
 - ULG 2660 Installation Barrierefreiheit**
 - ULG 2684 Erdung und Blitzschutz in Wohnhäusern**
 - ULG 2686 Elektro-Heizung**
 - ULG 2688 Elektro-Warmwasseraufbereitung**
 - ULG 2694 Sicherheitstechnik**
 - ULG 2698 PV-Anlagen**
-

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.

Positionstichwort

EH

26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Unter der Ausführung **Rohbau** wird ein nicht verputztes Ziegel-Mauerwerk, ausgenommen z.B. Beton, Stein, Klinker verstanden.

Unter der Ausführung **Bestand** wird ein verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Beton, Stein, Klinker verstanden.

Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in Fußboden- oder Deckenkonstruktionen).

Sichtbare Verlegung (auf Putz) nur in untergeordneten Räumen (z.B. in Schächten, Kellerräumen, Dachböden).

1.1 Auslässe für angegebene Betriebsmittel sind unter Verwendung von Tragsystemen einschließlich Zubehör, Gerätedosen, Abzweig-, Leitungs- und Klemmenmaterial bis zur Schnittstelle "Stromkreisanspeisung" hergestellt.

1.2 Auslässe für die Informationstechnik (IT) und für Reserve sind unter Verwendung von Rohrmaterial einschließlich Zubehör, Gerätedosen, Abzweig- und Leitungsmaterial ab Wohnungsübergabepunkt hergestellt.

2. Materialeigenschaft:

LS0H: Ausführung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

3. IT-Installationen:

Unter Informationstechnik (IT) wird jede Art von nachrichtentechnischen Auslässe/Gerätedosen (z.B. Telefon, Internet, Tele-Kabel, Sat) bezeichnet.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- alle zur Errichtung auslassbezogener Wohnungsinstallation notwendigen Betriebsmittel
- Wanddurchbrüche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm
- Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.
- Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, sowie Klemmenmaterial bis 6 mm²
- alle Schalt- und Steckgeräte in Standardfarben
- Geräte unter Putz haben je nach Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind mit Gerätedosen versetzt und angeschlossen
- das Entsorgen der Baurestmassen

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis einkalkuliert.

4.1. Stemm- und Fräsarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbrüche sind in Ziegel-Mauerwerk, ausgenommen in Beton, Stein, Klinker oder ähnlich harten Materialien, hergestellt.

Das Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbrüchen und Aussparungen (z.B. das Brechen der Kanten) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Verputzarbeiten sind in eigenen Positionen beschrieben (vgl. LB-HB).

Sicherungsmaßnahmen und Sicherungssysteme sind in eigenen Positionen beschrieben (z.B. in der LB-HB) oder frei zu formulieren.

Kompaktpositionen sind vorrangig für einfache E-Installationsanlagen vorgesehen und können bei Bedarf mit Positionen aus anderen Leistungsgruppen kombiniert werden.

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden siehe ÖVE/ÖNORM E8015 und E8016. Hauptsicherungs- und Vorzählverteiler sind unter Berücksichtigung möglicher Erweiterungen (Aufzug, Dachgeschoßausbau, Geschäftslokale, Wohnungstrennungen) mit Reserveeinbauten zu dimensionieren.

LB-Version: 12

Geändert

Änderung:

z.B.

In sämtliche Vorbemerkungen und Positionen wurden nahezu alle Abkürzungen entfernt, um die Lesbarkeit zu verbessern.

26.50 (geändert): Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise - Abrechnung in Stück statt Pauschale

26.51 (geändert): Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise - Abrechnung in Stück statt Pauschale (außer 26.5182)

26.53 (geändert): Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise - Abrechnung in Stück statt Pauschale

26.0940 (neu): Elektroinstallationsrohr mit Systemleitungseinzug (SystemLtgEinzug) verlegt, zu Notrufsystem

26.0945/46 (neu): Elektroinstallationsrohr mit Systemleitungseinzug (SystemLtgEinzug) verlegt, zu Einbruchmelde- (EMA)

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	oder Videoanlage	
26.0947 (neu):	Elektroinstallationsrohr Aufputz geschlossen (APg) mit Systemleitungseinzug (SystemLtgEinzug) verlegt, zu Einbruchmelde- (EMA) oder Videoanlage (Video)	
26.0950 (neu):	Elektroinstallationsrohr mit Systemleitungseinzug (SystemLtgEinzug) für Gebäudebustechnik	
26.0952 (neu):	Elektroinstallationsrohr mit Gleichstrom-Leitungseinzug (DC-Leitungseinzug) zu Photovoltaik-Anlage	
26.0953 (neu):	Elektroinstallationsrohr Aufputz geschlossen (APg) mit Gleichstrom-Leitungseinzug (DC-Leitungseinzug) zu Photovoltaik-Anlage	
26.0954 (neu):	Elektroinstallationsrohr aus Aluminium Aufputz geschlossen (APg) mit Gleichstrom-Leitungseinzug (DC-Leitungseinzug) zu Photovoltaik-Anlage	
26.4623N (neu):	Vorzählersicherungsverteiler UP KÜK	
26.4667 (neu):	Standverteiler ausgeführt als Messwandlerverteiler	
26.4668 (neu):	Nachzähler-Hauptleitungsverteiler für e-Mobilität	
26.4971-74 (neu):	SAT-Empfangsanlage ...	
26.4990-92 (neu):	Türsprechanlage ...	
26.5012T (neu):	Stromkreis LS0H Rohbau Mikrowellengerät 13A	
26.5012U (neu):	Stromkreis LS0H Rohbau E-Herd/Kochfeld 16A	
26.5012V (neu):	Stromkreis LS0H Rohbau Wohnraumlüftung 10A	
26.5012W (neu):	Stromkreis LS0H Rohbau Schwimmbecken/Technik 16A	
26.5012Y (neu):	Stromkreis LS0H Rohbau E-Heizung 16A	
26.5012Z (neu):	Stromkreis LS0H Rohbau Rollladenantrieb 13A	
26.5016K (neu):	Stromkreis 3phasig LS0H Rohbau Wärmepumpe 16A	
26.5016X (gelöscht):	Stromkreis 3phasig nach Angabe	
26.5018 (neu):	Eigener Stromkreis mit Ladestation Rohbau	
26.5022X (gelöscht):	Stromkreis nach Angabe	
26.5032T (neu):	Stromkreis LS0H Bestand Mikrowellengerät 13A	
26.5032U (neu):	Stromkreis LS0H Bestand E-Herd/Kochfeld 16A	
26.5032V (neu):	Stromkreis LS0H Bestand Wohnraumlüftung 10A	
26.5032W (neu):	Stromkreis LS0H Bestand Schwimmbecken/Technik 16A	
26.5032Y (neu):	Stromkreis LS0H Bestand E-Heizung 16A	
26.5032Z (neu):	Stromkreis LS0H Bestand Rollladenantrieb 13A	
26.5036K (neu):	Stromkreis 3phasig LS0H Bestand Wärmepumpe 16A	
26.5036X (gelöscht):	Stromkreis 3phasig nach Angabe	
26.5038 (neu):	Eigener Stromkreis mit Ladestation Bestand	
26.5040 (neu):	Aufzahlung (Az) auf Stromkreisanspeisung oder auf eigenen Stromkreis (Stromkreis/-ansp.) für einen Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD).	
26.5106 (neu):	Schlafzimmer über 20m ² in Standardausstattung Rohbau	
26.5136 (neu):	Schlafzimmer über 20m ² in Standardausstattung Bestand	
26.5303M (gelöscht):	Ausl.LS0H Rohbau Ausschalter	
26.5323O+P (neu):	Auslass LS0H Rohbau Lautsprecher-Anschlussdose 1fach/2fach	
26.5327P (neu):	Auslass LS0H Rohbau Rauchwarnmelder funkvernetzt	
26.5333M (gelöscht):	Ausl.LS0H Rohbau Ausschalter	
26.5353O+P (neu):	Auslass LS0H Rohbau Lautsprecher-Anschlussdose 1fach/2fach	
26.5357P (neu):	Auslass LS0H Rohbau Rauchwarnmelder funkvernetzt	
26.6010+12 (gelöscht):	Notruf-Systemverkabelung Rohbau/Bestand	
26.84 (geändert):	Erdung und Blitzschutz in Wohnhäusern - Abrechnung in Stück statt Pauschale	
26.8404 (neu):	Fundamenterdung	
26.8406F (neu):	Potentialausgleichsleitung LS0H Gasleitung	
26.8406G (neu):	Potentialausgleichsleitung LS0H Heizanlage	
26.8406H (neu):	Potentialausgleichsleitung LS0H Klimaanlage	
26.8406I (neu):	Potentialausgleichsleitung LS0H Wärmepumpe	
26.8406J (neu):	Potentialausgleichsleitung LS0H Antenne	
26.8406K (neu):	Potentialausgleichsleitung LS0H Solarthermie	
26.8406M (neu):	Potentialausgleichsleitung LS0H für PV-Anlage, PAS zu PAS	
26.8425 (neu):	Blitzschutz Ableitungen	
26.8428 (neu):	Blitzschutz Fangleitungen	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	26.8431 (neu): Aufzählung für eine zusätzliche Ableitungseinrichtung	
	26.8435 (neu): Einbindung von Dachaufbauten in den Blitzschutz.	
	26.86 (neu): Elektro-Heizung	
	26.88 (neu): Elektro-Warmwasseraufbereitung	
	26.94 (neu): Sicherheitstechnik	
	26.98 (neu): Strom Erzeugen und Speichern	
	Absatz Entsorgung entfernt.	
	Positionen mit Bieterlücken (z.B. zur Abfrage von angebotenen Materialien/Erzeugnissen, für Herstellerangaben, Ausführungs- bzw. Produktdetails lt. Bieter) sind frei zu formulieren.	

2600 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

260000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

260000H Arbeitshöhe (ü.4m) zu LG26

Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse.

Betrifft Position(en):

Angabe der Arbeitshöhe über 4 m:

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

260000V LV-Beilagen zur LG26

Beiliegende Unterlagen:
(z.B. Ausführungsdetails, Pläne)

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

2609 Rohre m.Leitungseinzug

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Isolier- oder Panzerrohre (I/P-Rohr) unter Putz oder in Hohlwand, sind nach Wahl des Auftragnehmers, starr oder biegsam verlegt und mit angegebenen Leitungen bzw. zum System passende Systemverkabelungen eingezogen.

Rohr- und Verlegezubehör und das Herstellen von Mauerschlitzen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.

LB-Version: 12 Geändert

260905 **Elektroinstallationsrohr mit Leitungseinzug verlegt.**

260905M **I/P-Rohr LSOH Rohbau m.Leitungseinzug bis 5x1,5mm²** **m**

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

260905N **I/P-Rohr LSOH Rohbau m.Leitungseinzug bis 7x1,5mm²** **m**
über 5x1,5mm² bis 7x1,5mm²

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

260905S **I/P-Rohr LSOH Rohbau m.Leitungseinzug 3x2,5mm²** **m**

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

260905T **I/P-Rohr LSOH Rohbau m.Leitungseinzug 5x2,5mm²** **m**

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

260909 **Elektroinstallationsrohr mit Leitungseinzug verlegt.**

260909M **I/P-Rohr LSOH Bestand m.Leitungseinzug bis 5x1,5mm²** **m**

LB-Version: 12 Geringfügig Geändert

260909N **I/P-Rohr LSOH Bestand m.Leitungseinzug bis 7x1,5mm²** **m**
über 5x1,5mm² bis 7x1,5mm²

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260909S	I/P-Rohr LS0H Bestand m.Leitungseinzug 3x2,5mm²	m
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260909T	I/P-Rohr LS0H Bestand m.Leitungseinzug 5x2,5mm²	m
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260920	Elektroinstallationsrohr für leichte mechanische Beanspruchung auf Putz offen (APo), mit Leitungseinzug verlegt.	
260920M	I-Rohr LS0H APo m.Leitungseinzug bis 5x1,5mm²	m
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260920N	I-Rohr LS0H APo m.Leitungseinzug bis 7x1,5mm² über 5x1,5mm ² bis 7x1,5mm ²	m
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260920S	I-Rohr LS0H APo m.Leitungseinzug 3x2,5mm²	m
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260920T	I-Rohr LS0H APo m.Leitungseinzug 5x2,5mm²	m
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260924	Elektroinstallationsrohr für mittlere mechanische Beanspruchung auf Putz offen (APo), mit Leitungseinzug verlegt.	
260924M	P-Rohr LS0H APo m.Leitungseinzug bis 5x1,5mm²	m
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260924N	P-Rohr LS0H APo m.Leitungseinzug bis 7x1,5mm² über 5x1,5mm ² bis 7x1,5mm ²	m
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260924S	P-Rohr LS0H APo m.Leitungseinzug 3x2,5mm²	m
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260924T	P-Rohr LS0H APo m.Leitungseinzug 5x2,5mm²	m
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
260940	Elektroinstallationsrohr mit Systemleitungseinzug (SystemLtg.Einzug) verlegt, zu Notrufsystem zwischen den Betriebsmitteln eines oder mehreren barrierefreien Räumen und dem Notrufpaneel. Die Daten/Busleitung ist gemäß dem verwendeten System ausgeführt.	
260940A	I/P-Rohr LS0H Rohbau m.SystemLtg.Einzug für Notruf	m
	<i>LB-Version: 12</i>	
260940B	I/P-Rohr LS0H Bestand m.SystemLtg.Einzug für Notruf	m
	<i>LB-Version: 12</i>	
260945	Elektroinstallationsrohr mit Systemleitungseinzug (SystemLtg.Einzug) verlegt, zu Einbruchmelde- (EMA) oder Videoanlage (Video) für angegebene Betriebsmittel. Die Daten/Busleitung ist gemäß dem verwendeten System ausgeführt.	
260945A	I/P-Rohr LS0H Rohbau m.SystemLtg.Einzug für EMA Sirene	m
	<i>LB-Version: 12</i>	
260945B	I/P-Rohr LS0H Rohbau m.SystemLtg.Einzug für EMA Melder	m
	<i>LB-Version: 12</i>	
260945C	I/P-Rohr LS0H Rohbau m.SystemLtg.Einzug für Video	m

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<i>LB-Version: 12</i>		
260946	Elektroinstallationsrohr mit Systemleitungseinzug (SystemLtg.Einzug) verlegt, zu Einbruchmelde- (EMA) oder Videoanlage (Video) für angegebene Betriebsmittel. Die Daten/Busleitung ist gemäß dem verwendeten System ausgeführt.	
260946A	I/P-Rohr LS0H Bestand m.SystemLtg.Einzug für EMA Sirene	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260946B	I/P-Rohr LS0H Bestand m.SystemLtg.Einzug für EMA Melder	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260946C	I/P-Rohr LS0H Bestand m.SystemLtg.Einzug für Video	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260947	Elektroinstallationsrohr Aufputz geschlossen (APg) mit Systemleitungseinzug (SystemLtg.Einzug) verlegt, zu Einbruchmelde- (EMA) oder Videoanlage (Video) für angegebene Betriebsmittel. Die Daten/Busleitung ist gemäß dem verwendeten System ausgeführt.	
260947A	I/P-Rohr LS0H APg m.SystemLtg.Einzug für EMA Sirene	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260947B	I/P-Rohr LS0H APg m.SystemLtg.Einzug für EMA Melder	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260947C	I/P-Rohr LS0H APg m.SystemLtg.Einzug für Video	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260950	Elektroinstallationsrohr mit Systemleitungseinzug (SystemLtg.Einzug) für Gebäudebustechnik verlegt. Die Daten/Busleitung ist gemäß dem verwendeten System ausgeführt.	
260950A	I/P-Rohr LS0H Rohbau m.SystemLtg.Einzug f. Gebäudebustechnik	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260950B	I/P-Rohr LS0H Bestand m.SystemLtg.Einzug f.Gebäudebustechnik	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260952	Elektroinstallationsrohr mit Gleichstrom-Leitungseinzug (DC-Leitungseinzug) zu Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) verlegt.	
260952A	I/P-Rohr LS0H Rohbau m.DC-Leitungseinzug 4mm² für PV-Anlage	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260952B	I/P-Rohr LS0H Bestand m.DC-Leitungseinzug 4mm² für PV-Anlage	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260953	Elektroinstallationsrohr Aufputz geschlossen (APg) mit Gleichstrom-Leitungseinzug (DC-Leitungseinzug) zu Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) verlegt.	
260953A	I/P-Rohr LS0H APg m.DC-Leitungseinzug 4mm² für PV-Anlage	m
<i>LB-Version: 12</i>		
260954	Elektroinstallationsrohr aus Aluminium Aufputz geschlossen (APg) mit Gleichstrom-Leitungseinzug (DC-Leitungseinzug) zu Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) verlegt.	
260954A	I-Rohr ALU APg m.DC-Leitungseinzug 4mm² für PV-Anlage	m
<i>LB-Version: 12</i>		
2646	Verteiler für Haus- und Wohnungsinstallation	
	1. Allgemein:	
	Verteiler sind, wie angegeben montiert oder unter Putz versetzt - ohne Verputzarbeiten.	
	Die Ausführungsrichtlinien des zuständigen Netzbetreibers sind eingehalten.	
	Verteilerkästen sind mit 30% Platzreserve dimensioniert. Betreffend Dimensionierung und Wärmeverluste sind	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

einschlägige Normen und Richtlinien einzuhalten.

Sicherungseinrichtungen über 35A sind als Sicherungslasttrennschalter ausgeführt.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- das erforderliche Klein- und Befestigungsmaterial
- die für den Geräteeinbau benötigten Trag- und Haltekonstruktionen
- der erforderliche Berührungsschutz
- die Beschriftung
- die Montage
- die Kennzeichnung,
- der Verdrahtungs- und Verschienungsanteil
- das Absetzen und Anschließen der ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel an den Klemmpunkten
- etwaige Kabelschuhe
- das Überprüfen auf richtigen Anschluss

LB-Version: 12

Geändert

264603 **Hauptsicherungsverteiler** unter Putz, einschließlich Verschienung, Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Klemmen und Schließsystem, einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk.
Im Positionsstichwort angegeben sind die Bestückung mit NH-Trennern und deren Größe (NH Gr.).

264603A **Hauptsicherungsverteiler UP 1NH Gr.00** **Stk**
Netzbetreiber:

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

264603B **Hauptsicherungsverteiler UP 2NH Gr.00** **Stk**
Netzbetreiber:

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

264603C **Hauptsicherungsverteiler UP 3NH Gr.00** **Stk**
Netzbetreiber:

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

264603D **Hauptsicherungsverteiler UP 4NH Gr.00** **Stk**
Netzbetreiber:

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

264603E **Hauptsicherungsverteiler UP 1NH Gr.I** **Stk**
Netzbetreiber:

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

264603F **Hauptsicherungsverteiler UP 2NH Gr.I** **Stk**
Netzbetreiber:

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

264603M **Hauptsicherungsverteiler UP 1NH Gr.00 Kombi-Ableiter** **Stk**
Ausführung mit Kombi-Ableiter.
Netzbetreiber:

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

264603N **Hauptsicherungsverteiler UP 2NH Gr.00 Kombi-Ableiter** **Stk**
Ausführung mit Kombi-Ableiter.
Netzbetreiber:

LB-Version: 12

Geringfügig Geändert

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264603O	Hauptsicherungsverteiler UP 3NH Gr.00 Kombi-Ableiter Ausführung mit Kombi-Ableiter. Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264603P	Hauptsicherungsverteiler UP 4NH Gr.00 Kombi-Ableiter Ausführung mit Kombi-Ableiter. Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264603Q	Hauptsicherungsverteiler UP 1NH Gr.I Kombi-Ableiter Ausführung mit Kombi-Ableiter. Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264603R	Hauptsicherungsverteiler UP 2NH Gr.I Kombi-Ableiter Ausführung mit Kombi-Ableiter. Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264623	Vorzählersicherungsverteiler unter Putz, einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk, eine Platzreserve für eine Nachbestückung von 2 Stück Sicherungen 3polig und die Hauptklemme entsprechend dem EVU sind vorhanden. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl und Ausführung der eingebauten 3poligen Sicherungen.	
264623A	Vorzählersicherungsverteiler UP 2xD02 Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264623B	Vorzählersicherungsverteiler UP 4xD02 Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264623C	Vorzählersicherungsverteiler UP 6xD02 Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264623D	Vorzählersicherungsverteiler UP 10xD02 Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264623N	Vorzählersicherungsverteiler UP KÜK Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264633	Vorzählersicherungsverteiler auf Putz, eine Platzreserve für eine Nachbestückung von 2 Stück Sicherungen 3polig und die Hauptklemme entsprechend dem EVU sind vorhanden. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl und Ausführung der eingebauten 3poligen Sicherungen.	
264633A	Vorzählersicherungsverteiler AP 2xD02 Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264633B	Vorzählersicherungsverteiler AP 4xD02 Netzbetreiber: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264633C	Vorzählersicherungsverteiler AP 6xD02 Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264633D	Vorzählersicherungsverteiler AP 10xD02 Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264633N	Vorzählersicherungsverteiler AP KÜK Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
264643	Kombi-Verteiler bestehend aus Vorzähler- und Zählverteiler, ausgeführt als Maskenverteiler (MV) auf Putz, einschließlich Rückwand, bestückt mit D02-Sicherungen 3polig, entsprechend den montierten, vorverdrahteten, angegebenen Messtafeln. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
264643A	Kombi-Verteiler MV 1 Messtafel Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264643B	Kombi-Verteiler MV 2 Messtafeln Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264643C	Kombi-Verteiler MV 3 Messtafeln Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264643D	Kombi-Verteiler MV 4 Messtafeln Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264643E	Kombi-Verteiler MV 5 Messtafeln Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264643F	Kombi-Verteiler MV 6 Messtafeln Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264643G	Kombi-Verteiler MV 10 Messtafeln Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646	Kombi-Verteiler bestehend aus Vorzähler- und Zählverteiler mit leerem Nachzählerteil unter Putz, einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk. Der Vorzählerteil ist entsprechend den montierten, vorverdrahteten, angegebenen Messtafeln mit Sicherungen D02, 3polig bestückt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Verteilerreihen im Nachzählerteil.	
264646A	Kombi-Verteiler UP 1 Messtafel, NZ 1reihig Netzbetreiber: 	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646B	Kombi-Verteiler UP 1 Messtafel, NZ 2reihig Netzbetreiber: 	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646C	Kombi-Verteiler UP 1 Messtafel, NZ 3reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646D	Kombi-Verteiler UP 2 Messtafeln, NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646E	Kombi-Verteiler UP 2 Messtafeln, NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646F	Kombi-Verteiler UP 3 Messtafeln, NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646G	Kombi-Verteiler UP 3 Messtafeln, NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646H	Kombi-Verteiler UP 4 Messtafeln, NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646I	Kombi-Verteiler UP 4 Messtafeln, NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646J	Kombi-Verteiler UP 5 Messtafeln, NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264646K	Kombi-Verteiler UP 5 Messtafeln, NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264647	Kombi-Verteiler , bestehend aus Vorzähler- und Zählverteiler mit leerem Nachzählerteil auf Putz. Der Vorzählerteil ist entsprechend den montierten, vorverdrahteten, angegebenen Messtafeln (MT) mit Sicherungen D02, 3polig bestückt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Verteilerreihen im Nachzählerteil.	
264647A	Kombi-Verteiler AP 1 Messtafeln, NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264647B	Kombi-Verteiler AP 1 Messtafeln, NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264647C	Kombi-Verteiler AP 1 Messtafeln, NZ 3reihig Netzbetreiber: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
264647D	Kombi-Verteiler AP 2 Messtafeln, NZ 1reihig	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Netzbetreiber: <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264647E	Kombi-Verteiler AP 2 Messtafeln, NZ 2reihig Netzbetreiber: <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264647F	Kombi-Verteiler AP 3 Messtafeln, NZ 1reihig Netzbetreiber: <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264647G	Kombi-Verteiler AP 3 Messtafeln, NZ 2reihig Netzbetreiber: <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264647H	Kombi-Verteiler AP 4 Messtafeln, NZ 1reihig Netzbetreiber: <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264647I	Kombi-Verteiler AP 4 Messtafeln, NZ 2reihig Netzbetreiber: <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264647J	Kombi-Verteiler AP 5 Messtafeln, NZ 1reihig Netzbetreiber: <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264647K	Kombi-Verteiler AP 5 Messtafeln, NZ 2reihig Netzbetreiber: <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264667	Standverteiler ausgeführt als Messwandlerverteiler einschließlich Sockel auf vom AG beigestelltem tragfähigen Fundament. Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausführungen auf Putz (AP) oder als Freiluftverteiler (Freiluft).	
264667A	Meßwandlerverteiler AP <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264667B	Meßwandlerverteiler Freiluft <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264668	Nachzähler-Hauptleitungsverteiler für Mobilität , einschließlich 2 Abgängen. Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausführungen auf Putz Innenmontage (Innen) oder ist auf Putz im Freien (Außen).	
264668A	Nachzähler-Hauptleitungsverteiler e-Mobilität 2x63A Innen <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264668B	Nachzähler-Hauptleitungsverteiler e-Mobilität 2x63A Außen <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264668C	Nachzähler-Hauptleitungsverteiler e-Mobilität 3x63A Innen <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264668D	Nachzähler-Hauptleitungsverteiler e-Mobilität 3x63A Außen <i>LB-Version: 12</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264670	Aufzählung (Az) auf Kombi-Verteiler und Zählerverteiler für die Ausführung eines plombierbaren Nachzählermoduls, bestückt mit Abgangsklemmen 5 x 10 mm² je Messtafel. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Messtafeln.	
264670A	Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.1 Messtafel Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264670B	Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.2 Messtafeln Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264670C	Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.3 Messtafeln Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264670D	Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.4 Messtafeln Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264670E	Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.5 Messtafeln Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264670M	Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.1 Messtafeln Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264670N	Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.2 Messtafeln Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264670O	Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.3 Messtafeln Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264670P	Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.4 Messtafeln Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264670Q	Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.5 Messtafeln Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264673	Kleinverteiler schutzisoliert, ohne Geräte, mit eingebauter Schutzleiterschiene, einschließlich Tür mit Schnappverschluss, Frontabdeckungen mit Geräteausschnitten, bei den Ausführungen unter Putz und Hohlwand einschließlich Herstellen der Ausnehmung in Mauerwerk oder Gipskarton. Im Positionsstichwort angegeben ist die zur Verfügung stehende Anzahl von Teilungseinheiten (TE).	
264673A	Kleinverteiler UP/HW 2reihig 24TE <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264673B	Kleinverteiler UP/HW 3reihig 36TE <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264673C	Kleinverteiler UP/HW 4reihig 48TE	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264673G	Kleinverteiler AP 2reihig 24TE	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264673H	Kleinverteiler AP 3reihig 36TE	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264673I	Kleinverteiler AP 4reihig 48TE	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264676	Wohnungsübergabepunkt (WÜP) für Netze der Informationstechnologie ausgeführt als Kleinverteiler schutzisoliert, mit eingebauter Erdungsschiene, einschließlich Tür mit Schnappverschluss, Frontabdeckungen mit Geräteausschnitten, bei den Ausführungen unter Putz und Hohlwand einschließlich Herstellen der Ausnehmung in Mauerwerk oder Gipskarton. Im Positionsstichwort angegeben ist die zur Verfügung stehende Anzahl von Teilungseinheiten (TE).	
264676A	WÜP-Kleinverteiler UP/HW 2reihig 24TE	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264676B	WÜP-Kleinverteiler UP/HW 3reihig 36TE	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264676C	WÜP-Kleinverteiler UP/HW 4reihig 48TE	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264676G	WÜP-Kleinverteiler AP 2reihig 24TE	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264676H	WÜP-Kleinverteiler AP 3reihig 36TE	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264676I	WÜP-Kleinverteiler AP 4reihig 48TE	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264680	Nachzählereinbauteil für Gemeinschaftsverbraucheranlage (GVA) 1phasig, bestehend aus 1 Leitungsschutzschalter für Licht Stiegenhaus mit Komfortautomat, Dämmerungsschalter und Schaltuhr, 1 Leitungsschutzschalter für Licht Keller, 1 Leitungsschutzschalter für Antennenanlage, 1 Leitungsschutzschalter für Schukosteckdose RE und Schukosteckdosen Keller sowie der angegebenen Anzahl von Fehlerstromschutzschaltern (FI) für Fehler-/Brand- und/oder Zusatzschutz.	
264680A	Nachzählereinbauteil GVA 1phasig 1xFI-Schalter	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264680B	Nachzählereinbauteil GVA 1phasig 2xFI-Schalter	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264681	Nachzählereinbauteil für Gemeinschaftsverbraucheranlage (GVA) mit Aufzug, 3phasig, bestehend aus 1 Leitungsschutzschalter (LS) für Licht Stiegenhaus mit Komfortautomat, Dämmerungsschalter und Schaltuhr, 1 LS für Licht Keller, 1 LS für Steuerung Aufzug, 1 LS für Licht Aufzug, 1FI/LS für Steckdose Schacht und Triebwerksraum, 1 LS für Antennenanlage, 1 LS für Schukosteckdose RE und Schukosteckdosen Keller, 1 Lasttrennschalter für Aufzug D02 3polig sowie der angegebenen Anzahl von Fehlerstromschutzschaltern (FI).	
264681A	Nachzählereinbauteil GVA 3phasig 1xFI-Schalter	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264681B	Nachzählereinbauteil GVA 3phasig 2xFI-Schalter	Stk
	<i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
264685	Fehlerstromschutzschalter-Kombination (FI-Gruppe) in der im Positionsstichwort angegebenen Ausführung, einschließlich erforderlichem Überlastschutz. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264685A	FI-Gruppe 4polig/40A/0,1A "S/A" und 4polig/40A/0,03A "G/A" <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264685B	FI-Gruppe 4polig/40A/0,3A "S/A" und 4polig/40A/0,03A "G/A" <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264685F	FI-Gruppe 4polig/40A/0,03A "G/A" <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264685G	FI-Gruppe 2x4polig/40A/0,03A "G/A" <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264685M	FI-Gruppe 4polig/40A/0,1A "S/A" und 2x4polig/40A/0,03A "G/A" <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264685N	FI-Gruppe 4polig/40A/0,3A "S/A" und 2x4polig/40A/0,03A "G/A" <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264685O	FI-Gruppe 4polig/63A/0,1A "S/A" und 2x4polig/40A/0,03A "G/A" <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
264685P	FI-Gruppe 4polig/63A/0,3A "S/A" und 2x4polig/40A/0,03A "G/A" <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
2649	Hausinstallationen allgemein Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Hauptleitungen, Vor- und Nachzählerleitungen, Stiegenhauslichtleitungen und IT-Verrohrungen sind in angegebener Ausführung verlegt. In den Einheitspreis sind einkalkuliert: <ul style="list-style-type: none"> • alle Leitungen in Tragsystemen • Stiegenhauslichtleitungen mit Geräteabzweigdosen und -kästen • senkrechte IT-Verrohrung mit Hauptleitungs-Abzweigkästen • IT-Verrohrung zum Wohnungsübergabepunkt mit Abzweig- und Zugkästen <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	
264905	Hauptleitung mit Leitungseinzug verlegt. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
264905G	Hauptleitung LS0H Rohbau 5x16mm² <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	m
264905H	Hauptleitung LS0H Rohbau 5x25mm² <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	m
264905I	Hauptleitung LS0H Rohbau 5x35mm² <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	m
264909	Hauptleitung mit Leitungseinzug mit im Positionsstichwort angegebenem Querschnitt verlegt.	
264909G	Hauptleitung LS0H Bestand 5x16mm² <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	m
264909H	Hauptleitung LS0H Bestand 5x25mm² <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	m
264909I	Hauptleitung LS0H Bestand 5x35mm² <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	m

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264920	Hauptleitung mit Tragsystem auf Putz (AP) mit Leitungseinzug verlegt. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
264920G	Hauptleitung LS0H AP 5x16mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
264920H	Hauptleitung LS0H AP 5x25mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
264920I	Hauptleitung LS0H AP 5x35mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
264923	Hauptleitungs-Abzweigklemmen (Hauptleitungsklemme), ungeschnittene Durchführung der Hauptleitung möglich, jeder Pol ausgebildet als Mehrfachklemme, einschließlich UP/AP-Kasten oder Gehäuse plumbierbar. Im Positionsstichwort angegeben sind die Polzahl und der Hauptleitungsquerschnitt.	
264923B	Hauptleitungsklemme+Kasten/Gehäuse 5x25mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264923C	Hauptleitungsklemme+Kasten/Gehäuse 5x35mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264924	Hauptleitungsklemme vorzugsweise für Vor- oder Nachzählerleitungen (Hauptleitungs-Anschlussklemmkasten), einschließlich uP/aP-Kasten plumbierbar, zum Anschluss einer vorhandenen Einzelverbraucheranlage. Im Positionsstichwort angegeben sind die Polzahl und der ankommenden Hauptleitungsquerschnitt in mm ² .	
264924A	Hauptleitungs-Anschlussklemmkasten 5x10mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264924B	Hauptleitungs-Anschlussklemmkasten 5x16mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	Stk
264925	Vor- oder Nachzählerleitung mit Leitungseinzug verlegt. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
264925H	Vor- oder Nachzählerleitung LS0H Rohbau 5x10mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
264925I	Vor- oder Nachzählerleitung LS0H Rohbau 5x16mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
264929	Vor- oder Nachzählerleitung im Bestand mit Leitungseinzug verlegt. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
264929H	Vor- oder Nachzählerleitung LS0H Bestand 5x10mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
264929I	Vor- oder Nachzählerleitung LS0H Bestand 5x16mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
264940	Vor- oder Nachzählerleitung mit Tragsystem auf Putz (AP) mit Leitungseinzug verlegt. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
264940H	Vor- oder Nachzählerleitung LS0H AP 5x10mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m
264940I	Vor- oder Nachzählerleitung LS0H AP 5x16mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264945	Stiegenhauslichtleitung in einer Geschossebene senk- und waagrecht für einen Lichtauslass und eine Schaltstelle mit Leitungseinzug und Schaltgerät verlegt. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
264945G	Stiegenhauslichtleitung LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264949	Stiegenhauslichtleitung in einer Geschossebene senk- und waagrecht für einen Lichtauslass und eine Schaltstelle mit Leitungseinzug und Schaltgerät verlegt.	
264949G	Stiegenhauslichtleitung LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264952	Verrohrung D32 für senkrechte Hauptleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung). Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl der Rohrleitungen und die Anzahl der versorgten Geschossebenen.	
264952J	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 2/2 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264952K	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 2/3 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264952L	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 2/4 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264952M	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 3/5 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264952N	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 3/6 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264952O	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 3/7 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264952P	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 4/8 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264952Q	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 4/9 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264952R	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 4/10 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264955	Verrohrung D32 für senkrechte Hauptleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung). Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Rohrleitungen und die Anzahl der versorgten Geschossebenen.	
264955J	IT-Verrohrung LS0H Bestand 2/2 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264955K	IT-Verrohrung LS0H Bestand 2/3 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264955L	IT-Verrohrung LS0H Bestand 2/4 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264955M	IT-Verrohrung LS0H Bestand 3/5 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264955N	IT-Verrohrung LS0H Bestand 3/6 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264955O	IT-Verrohrung LS0H Bestand 3/7 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264955P	IT-Verrohrung LS0H Bestand 4/8 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264955Q	IT-Verrohrung LS0H Bestand 4/9 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264955R	IT-Verrohrung LS0H Bestand 4/10 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264961	Verrohrung D32 für senkrechte Hauptleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) auf Putz (AP). Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Rohrleitungen und die Anzahl der versorgten Geschossebenen.	
264961J	IT-Verrohrung LS0H AP 2/2 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264961K	IT-Verrohrung LS0H AP 2/3 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264961L	IT-Verrohrung LS0H AP 2/4 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264961M	IT-Verrohrung LS0H AP 3/5 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264961N	IT-Verrohrung LS0H AP 3/6 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264961O	IT-Verrohrung LS0H AP 3/7 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264961P	IT-Verrohrung LS0H AP 4/8 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264961Q	IT-Verrohrung LS0H AP 4/9 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264961R	IT-Verrohrung LS0H AP 4/10 Geschossebenen <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264964	Verrohrung 2xD25 für Verteilleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) vom Hauptleitungsabzweig einer Geschossebene zu einem Wohnungsübergabepunkt (WÜP) einschließlich Vorspannleitung verlegt. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
264964G	IT-Verrohrung LS0H Rohbau WÜP <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264970	Verrohrung 2xD25 für Verteilleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) vom Hauptleitungsabzweig einer Geschossebene zu einem Wohnungsübergabepunkt (WÜP) einschließlich Vorspannleitung verlegt. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264970G	IT-Verrohrung LS0H Bestand WÜP <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
264971	SAT-Anlage einschließlich aller für den Betrieb notwendigen Komponenten wie Leitungen, Empfangsantenne an Wand montiert, Signalumsetzer/verstärker, Montagematerial und die Signalmessung und Einstellung der Empfangseinrichtung, Leitungen bis zum WÜP geführt. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl der Teilnehmer bzw. Wohneinheiten (TN).	
264971A	SAT-Anlage komplett, LS0H Rohbau, bis 2TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971B	SAT-Anlage komplett, LS0H Rohbau, bis 4TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971C	SAT-Anlage komplett, LS0H Rohbau, bis 6TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971D	SAT-Anlage komplett, LS0H Rohbau, bis 8TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971E	SAT-Anlage komplett, LS0H Rohbau, bis 12TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971F	SAT-Anlage komplett, LS0H Rohbau, bis 16TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971G	SAT-Anlage komplett, LS0H Bestand, bis 2TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971H	SAT-Anlage komplett, LS0H Bestand, bis 4TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971I	SAT-Anlage komplett, LS0H Bestand, bis 6TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971J	SAT-Anlage komplett, LS0H Bestand, bis 8TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971K	SAT-Anlage komplett, LS0H Bestand, bis 12TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264971L	SAT-Anlage komplett, LS0H Bestand, bis 16TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264974	Aufzahlung (Az) zu SAT-Anlage in der im Positionsstichwort angegebenen Ausführung.	
264974A	Az für DVB-T Antenne <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264974B	Az für zusätzlichem LNB <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264974C	Az für Antenne auf Dach montiert <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264990	Türsprechanlage bestehend aus einer auf Putz-Türstation mit Videofunktion und aller Systemkomponenten für einen Betrieb mit Videofunktion geeignet, Netzgerät, sämtliches Montagematerial und Systemleitungen bis zum Zugang der Wohneinheiten geführt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Teilnehmer bzw. Wohneinheiten (TN).	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264990A	Türsprechanlage LS0H Rohbau, bis 2TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990B	Türsprechanlage LS0H Rohbau, bis 4TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990C	Türsprechanlage LS0H Rohbau, bis 6TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990D	Türsprechanlage LS0H Rohbau, bis 8TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990E	Türsprechanlage LS0H Rohbau, bis 12TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990F	Türsprechanlage LS0H Rohbau, bis 16TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990G	Türsprechanlage LS0H Bestand, bis 2TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990H	Türsprechanlage LS0H Bestand, bis 4TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990I	Türsprechanlage LS0H Bestand, bis 6TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990J	Türsprechanlage LS0H Bestand, bis 8TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990K	Türsprechanlage LS0H Bestand, bis 12TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264990L	Türsprechanlage LS0H Bestand, bis 16TN <i>LB-Version: 12</i>	PA
264991	Innenstelle auf Putz (AP) zu Türsprechanlage in der im Positionsstichwort angegebenen Ausführung.	
264991A	Innenstelle AP audio <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264991B	Innenstelle AP video <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264992	Aufzahlung (Az) zu Türsprechanlage in der im Positionsstichwort angegebenen Ausführung.	
264992A	Az für Türstation UP, bis 2TN <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264992B	Az für Türstation UP, bis 4TN <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264992C	Az für Türstation UP, bis 6TN <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264992D	Az für Türstation UP, bis 8TN <i>LB-Version: 12</i>	Stk
264992E	Az für Türstation UP, bis 12TN	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 12

264992F Az für Türstation UP, bis 16TN **Stk**

LB-Version: 12

264992G Az für Innenstelle UP **Stk**

LB-Version: 12

264992H Az für Türstation mit Tastatur **Stk**

LB-Version: 12

264992I Az für Türstation mit Fingerprint **Stk**

LB-Version: 12

264992J Az für Türstation mit Kartenlesefunktion/Chip **Stk**

LB-Version: 12

264992K Az für Türstation mit Postschloss **Stk**

*LB-Version: 12***2650 Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise****1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Stromkreisanspeisungen sind vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose/-kasten des jeweiligen Stromkreises in der angegebenen Ausführung installiert.

Eigene **Stromkreise** für angegebene Verbrauchsmittel sind vom Verteiler bis zu dessen Anschlussvorrichtung in der angegebenen Ausführung installiert.

1.1 In den Einheitspreis der **Stromkreisanspeisung** sind einkalkuliert:

- der Leitungsschutzschalter einschließlich Zubehör
- das Rohr- und Abzweigmaterial sowie das Leitungsmaterial

1.2 In den Einheitspreis des eigenen **Stromkreises** sind einkalkuliert:

- der Leitungsschutzschalter einschließlich Zubehör
- das Rohr- und Abzweigmaterial, das Leitungsmaterial
- die Anschlussvorrichtung an das Verbrauchsmittel

*Kommentar:**Verteilerkästen sind in der ULG 26.46 beschrieben.**LB-Version: 12**Geändert*

265002 Stromkreisanspeisung.
Im Positionsstichwort angegeben sind die Widmung der Stromkreise (z.B. für Steckdosen, für Stiegenhaus, für Aufzugsschacht) und der Nennstrom.

265002A Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Licht 10A **Stk**

*LB-Version: 12**Geändert*

265002B Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Steckdosen 10A **Stk**

*LB-Version: 12**Geändert*

265002C Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Steckdosen 16A **Stk**

*LB-Version: 12**Geändert*

265002D Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Licht+Steckdosen 13A **Stk**

*LB-Version: 12**Geändert*

265002E Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Licht Stiegenhaus 13A **Stk**

*LB-Version: 12**Geändert*

265002F Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Licht Keller 10A **Stk**

*LB-Version: 12**Geändert*

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265002G	Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Steckdosen Keller 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265002H	Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Außenbereich 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265002I	Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Licht Aufzugschacht 6A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265002J	Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Dachboden 10A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265002V	Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau 1phasig+N Sonstige <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265002W	Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau 3phasig+N Sonstige <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265002X	Stromkreisanspeisung LS0H Rohbau Nebengebäude 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012	Eigener Stromkreis für angegebenes Verbrauchsmittel 1phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist der Nennstrom.	
265012A	Stromkreis LS0H Rohbau Antennenanlage 10A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012B	Stromkreis LS0H Rohbau Arbeitsplatzsteckdosen 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012C	Stromkreis LS0H Rohbau Backrohr 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012D	Stromkreis LS0H Rohbau Bügelmaschine 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012E	Stromkreis LS0H Rohbau Dachrinnenheizung 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012F	Stromkreis LS0H Rohbau Fußbodenheizung 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012G	Stromkreis LS0H Rohbau Freiflächenheizung 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012H	Stromkreis LS0H Rohbau Gefriergerät 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012I	Stromkreis LS0H Rohbau Geschirrspüler 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012J	Stromkreis LS0H Rohbau Heizgerät 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012K	Stromkreis LS0H Rohbau Klimagerät 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265012L	Stromkreis LS0H Rohbau Pumpe 13A	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012M	Stromkreis LS0H Rohbau Steuerung 6A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012N	Stromkreis LS0H Rohbau IT-/sicherheitstechnische Anlage 6A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012O	Stromkreis LS0H Rohbau Therme/Heizkessel 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012P	Stromkreis LS0H Rohbau Torantrieb 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012Q	Stromkreis LS0H Rohbau Waschmaschine 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012R	Stromkreis LS0H Rohbau Wäschetrockner 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012S	Stromkreis LS0H Rohbau Warmwasserbereiter 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012T	Stromkreis LS0H Rohbau Mikrowellengerät 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012U	Stromkreis LS0H Rohbau E-Herd/Kochfeld 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012V	Stromkreis LS0H Rohbau Wohnraumlüftung 10A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012W	Stromkreis LS0H Rohbau Schwimmbecken/Technik 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012X	Stromkreis LS0H Rohbau Wellnessbereich allgemein 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012Y	Stromkreis LS0H Rohbau E-Heizung 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265012Z	Stromkreis LS0H Rohbau Rollladenantrieb 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265016	Eigener Stromkreis für angegebenes Verbrauchsmittel, 3phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist der Nennstrom.	
265016C	Stromkreis 3phasig LS0H Rohbau Durchlauferhitzer 35A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265016D	Stromkreis 3phasig LS0H Rohbau E-Herd/Kochfeld 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265016E	Stromkreis 3phasig LS0H Rohbau Klimagerät 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265016F	Stromkreis 3phasig LS0H Rohbau Kraftsteckdosen 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265016G	Stromkreis 3phasig LS0H Rohbau Pumpe 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265016H	Stromkreis 3phasig LS0H Rohbau Sauna/Dampfbad 20A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265016I	Stromkreis 3phasig LS0H Rohbau Waschmaschine 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265016J	Stromkreis 3phasig LS0H Rohbau Wäschetrockner 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265016K	Stromkreis 3phasig LS0H Rohbau Wärmepumpe 16A <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265018	<p data-bbox="325 707 1353 768">Eigener Stromkreis mit Ladestation, mit Steckdose Typ2, einschließlich aller Versicherungen, Sicherheitseinrichtungen (FI-Schutzschalter) und IT-Leitung verlegt.</p> <p data-bbox="325 775 1530 835">Im Positionsstichwort angegeben sind die Montageart auf Putz, an der Wand oder freistehend (Frei), innen oder außen montiert und die Anschluss/Ladeleistung.</p> <p data-bbox="339 846 459 875"><i>Kommentar:</i></p> <p data-bbox="339 882 1530 958"><i>Der AG stellt sicher, dass die Hauptzuleitung des Wohnobjekts den zusätzlichen Anschlussleistungen aller Ladestationen für Elektrofahrzeuge entspricht bzw. entsprechend erweitert wird! Der AN stellt sicher, dass die Errichtungsrichtlinien des jeweiligen EVU's eingehalten sind.</i></p>	
265018A	Stromkreis LS0H Rohbau mit Ladestation, Wand, innen, 3,7kW <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265018B	Stromkreis LS0H Rohbau mit Ladestation, Wand, innen, 11kW <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265018F	Stromkreis LS0H Rohbau mit Ladestation, Wand, außen, 3,7kW <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265018G	Stromkreis LS0H Rohbau mit Ladestation, Wand, außen, 11kW <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265018M	Stromkreis LS0H Rohbau mit Ladestation, Frei, außen, 3,7kW <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265018N	Stromkreis LS0H Rohbau mit Ladestation, Frei, außen, 11kW <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265022	<p data-bbox="325 1543 592 1576">Stromkreisanspeisung.</p> <p data-bbox="325 1583 1530 1637">Im Positionsstichwort angegeben sind die Widmung der Stromkreise (z.B. für Steckdosen, für Stiegenhaus, für Aufzugsschacht) und der Nennstrom.</p>	
265022A	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand Licht 10A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265022B	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand Steckdosen 10A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265022C	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand Steckdosen 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265022D	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand Licht+Steckdosen 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265022E	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand Licht Stiegenhaus 13A	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265022F	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand Licht Keller 10A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265022G	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand Steckdosen Keller 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265022H	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand Außenbereich 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265022I	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand Licht Aufzugschacht 6A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265022J	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand Dachboden 10A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265022V	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand 1phasig+N Sonstige	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265022W	Stromkreisanspeisung LS0H Bestand 3phasig+N Sonstige	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032	Eigener Stromkreis für angegebenes Verbrauchsmittel, 1phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist der Nennstrom.	
265032A	Stromkreis LS0H Bestand Antennenanlage 10A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032B	Stromkreis LS0H Bestand Arbeitsplatzsteckdosen 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032C	Stromkreis LS0H Bestand Backrohr 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032D	Stromkreis LS0H Bestand Bügelmaschine 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032E	Stromkreis LS0H Bestand Dachrinnenheizung 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032F	Stromkreis LS0H Bestand Fußbodenheizung 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032G	Stromkreis LS0H Bestand Freiflächenheizung 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032H	Stromkreis LS0H Bestand Gefriergerät 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032I	Stromkreis LS0H Bestand Geschirrspüler 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032J	Stromkreis LS0H Bestand Heizgerät 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265032K	Stromkreis LS0H Bestand Klimagerät 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265032L	Stromkreis LS0H Bestand Pumpe 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265032M	Stromkreis LS0H Bestand Steuerung 6A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265032N	Stromkreis LS0H Bestand IT-/sicherheitstechnische Anlage 6A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265032O	Stromkreis LS0H Bestand Therme/Heizkessel 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265032P	Stromkreis LS0H Bestand Torantrieb 13A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265032Q	Stromkreis LS0H Bestand Waschmaschine 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265032R	Stromkreis LS0H Bestand Wäschetrockner 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265032S	Stromkreis LS0H Bestand Warmwasserbereiter 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265032T	Stromkreis LS0H Bestand Mikrowellengerät 13A <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265032U	Stromkreis LS0H Bestand E-Herd/Kochfeld 16A <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265032V	Stromkreis LS0H Bestand Wohnraumlüftung 10A <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265032W	Stromkreis LS0H Bestand Schwimmbecken/Technik 16A <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265032X	Stromkreis LS0H Bestand Wellnessbereich allgemein 16A <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265032Y	Stromkreis LS0H Bestand E-Heizung 16A <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265032Z	Stromkreis LS0H Bestand Rollladenantrieb 13A <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265036	Eigener Stromkreis , für angegebenes Verbrauchsmittel, 3phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist der Nennstrom.	
265036C	Stromkreis 3phasig LS0H Bestand Durchlauferhitzer 35A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265036D	Stromkreis 3phasig LS0H Bestand E-Herd/Kochfeld 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265036E	Stromkreis 3phasig LS0H Bestand Klimagerät 16A <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265036F	Stromkreis 3phasig LS0H Bestand Kraftsteckdosen 16A	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265036G	Stromkreis 3phasig LS0H Bestand Pumpe 13A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265036H	Stromkreis 3phasig LS0H Bestand Sauna/Dampfbad 20A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265036I	Stromkreis 3phasig LS0H Bestand Waschmaschine 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265036J	Stromkreis 3phasig LS0H Bestand Wäschetrockner 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265036K	Stromkreis 3phasig LS0H Bestand Wärmepumpe 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
265038	Eigener Stromkreis mit Ladestation , mit Steckdose Typ2, einschließlich aller Versicherungen, Sicherheitseinrichtungen (FI-Schutzschalter) und IT-Leitung verlegt. Im Positionsstichwort angegeben sind die Montageart auf Putz, an der Wand oder freistehend (Frei), innen oder außen montiert und die Anschluss/Ladeleistung.	
	<i>Kommentar:</i> <i>Der AG stellt sicher, dass die Hauptzuleitung des Wohnobjekts der Anschlussleistungen aller Ladestationen für Elektrofahrzeuge entspricht!</i>	
265038A	Stromkreis LS0H Bestand mit Ladestation, Wand, innen, 3,7kW	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
265038B	Stromkreis LS0H Bestand mit Ladestation, Wand, innen, 11kW	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
265038F	Stromkreis LS0H Bestand mit Ladestation, Wand, außen, 3,7kW	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
265038G	Stromkreis LS0H Bestand mit Ladestation, Wand, außen, 11kW	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
265038M	Stromkreis LS0H Bestand mit Ladestation, Frei, außen, 3,7kW	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
265038N	Stromkreis LS0H Bestand mit Ladestation, Frei, außen, 11kW	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
265039	Aufzählung (Az) auf Stromkreisanspeisung oder auf eigenen Stromkreis (Stromkreis/-ansp.) für einen FI/LS-Kombischalter (FI/LS) 1+N-polig wie im Positionsstichwort angegeben.	
265039F	Az Stromkreis/-ansp. mit FI/LS-Schalter TypA 10-16A/B 0,03A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265039H	Az Stromkreis/-ansp. mit FI/LS-Schalter TypA 10-16A/B 0,1A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265040	Aufzählung (Az) auf Stromkreisanspeisung oder auf eigenen Stromkreis (Stromkreis/-ansp.) für einen Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) .	
265040A	Az Stromkreis/-ansp. mit Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
2651	Wohnungsinstallation raumbezogen	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die **wechsel- bzw. drehstromtechnische Installation** ist unter Verwendung von Rohrsystemen einschließlich Zubehör, Abzweig- und Gerätedosen und Leitungseinzug bis zur Schnittstelle "Stromkreisanspeisung" hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen.

Angegeben ist die Ausführung der Licht- und Steckdosenauslässe auf **gemeinsamen** oder auf **getrennten Stromkreisen**.

Die Installation der **Informationstechnik** ist unter Verwendung von Rohrsystemen einschließlich Zubehör, Geräte- und Abzweigdosen hergestellt. Eine Vorspannleitung ist eingezogen.

In den Einheitspreisen sind alle zu deren Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehör einkalkuliert.

Kommentar:

Stromkreisanspeisungen und eigene Stromkreise siehe LG 26.50. Standardausstattung elektrischer Anlagen in Wohngebäuden siehe ÖVE/ÖNORM E 8015.

LB-Version: 12

Geändert

265101 Zimmer bis 20 m² in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle und 4 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen.

Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.

265101G Zimmer bis 20m² LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis **Stk**

LB-Version: 12

Geändert

265101H Zimmer bis 20m² LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis **Stk**

LB-Version: 12

Geändert

265102 Zimmer über 20 m² in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle und 5 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen.

Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.

265102G Zimmer über 20m² LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis **Stk**

Fläche Zimmer in m²:

LB-Version: 12

Geändert

265102H Zimmer über 20m² LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis **Stk**

Fläche Zimmer in m²:

LB-Version: 12

Geändert

265105 Schlafzimmer bis 20 m² in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 2 Stück Einfachschukosteckdosen- und 2 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen.

Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.

265105G Schlafzimmer bis 20m² LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis **Stk**

LB-Version: 12

Geändert

265105H Schlafzimmer bis 20m² LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis **Stk**

LB-Version: 12

Geändert

265106 Schlafzimmer über 20 m² in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosen- und 2 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen.

Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.

265106G Schlafzimmer über 20m² LS0H Rohbau m. gemeinsamen Stromkreis **Stk**

Fläche Schlafzimmer in m²:

LB-Version: 12

265106H Schlafzimmer über 20m² LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis **Stk**

Fläche Schlafzimmer in m²:

LB-Version: 12

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265109	Kochnische in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosen- und 3 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265109G	Kochnische LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265109H	Kochnische LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265110	Küche in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle , 3 Stück Einfachschukosteckdosen- und 5 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265110G	Küche LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265110H	Küche LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265111	Badezimmer in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben. <i>Kommentar: Bei fensterlosen Räumen ist zusätzlich ein Lüfterauslass vorzusehen. Siehe ÖVE/ÖNORM E 8015. Lüfterauslässe sind in Positionen 26.51.26 formuliert.</i>	
265111G	Badezimmer LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265111H	Badezimmer LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265112	Toilette in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265112C	Toilette LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265113	Wirtschaftsraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265113G	Wirtschaftsraum LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265113H	Wirtschaftsraum LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265114	Vorraum bis 3 m Länge in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265114G	Vorraum bis 3m LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265114H	Vorraum bis 3m LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265115	Vorraum über 3 m Länge in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich 2 Stück Schaltstellen , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265115G	Vorraum über 3m LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis Fläche Vorraum in m²: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265115H	Vorraum über 3m LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis Fläche Vorraum in m²: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265117	Abstellraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass , 1 Stück Schaltstellenauslass , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265117G	Abstellraum LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265117H	Abstellraum LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265118	Hobbyraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265118G	Hobbyraum LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265118H	Hobbyraum LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265119	Loggia, Balkon, Terrasse (Balkon) in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265119G	Balkon LS0H Rohbau mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265119H	Balkon LS0H Rohbau mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265126	Aufzählung (Az) auf die Standardausstattung für die Installation der im Positionsstichwort angegebenen zusätzlichen Auslässe auf bestehende Stromkreise.	
265126M	Az zusätzlicher Steckdosenauslass LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265126N	Az zusätzliche Schaltstelle zu Auslass LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265126O	Az zusätzlicher Wand-/Deckenauslass m.Schaltst. LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265126P	Az zusätzlicher Wand-/Deckenauslass o.Schaltst.LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265126Q	Az Auslass für Raumtemperaturregler LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265126R	Az Lüfterauslass mit Nachlaufrelais LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265126S	Az Lüfterauslass mit Zeitschalter LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265126T	Az Jalousieauslass mit Schaltgerät LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265126U	Az Auslass für Außen-/Anlegefühler LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265126V	Az Auslass mit Taster und Läutwerk 230V LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265126W	Az Auslass mit Rauchwarnmelder LS0H Rohbau Drahtvernetzung, mit eingebauter Batterie. <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265127	Aufzählung (Az) auf den Stromkreis Therme , für die Herstellung der elektrischen Verriegelung zur Abluftanlage, einschließlich Verbindungsleitung. Benötigte Kontakte sind auf der Therme vorhanden. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265127B	Az Stromkreis Therme für Verriegelung LS0H Rohbau <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265129	Wohneinheit sternförmig verrohrt für Informationstechnik-Anschlüsse (IT) ab Wohnungsübergabepunkt, einschließlich Vorspannleitung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Anschlusspunkte je Wohneinheit.	
265129M	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlusspunkt 1 <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265129N	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlusspunkt 2 <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265129O	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlusspunkt 3 <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265129P	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlusspunkt 4 <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265129Q	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlusspunkt 5 <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265129R	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlusspunkt 6 <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265131	Zimmer bis 20 m² in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle und 4 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265131G	Zimmer bis 20m² LS0H Bestand mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265131H	Zimmer bis 20m² LS0H Bestand mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265132	Zimmer über 20 m ² in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle und 5 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265132G	Zimmer über 20m² LSOH Bestand mit gemeinsamen Stromkreis Fläche Zimmer in m ² : <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265132H	Zimmer über 20m² LSOH Bestand mit getrennten Stromkreis Fläche Zimmer in m ² : <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265135	Schlafzimmer bis 20 m² in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 2 Stück Einfachschukosteckdosen- und 2 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265135G	Schlafzimmer bis 20m² LSOH Bestand m.gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265135H	Schlafzimmer bis 20m² LSOH Bestand m.getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265136	Schlafzimmer über 20 m² in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 3 Stück Einfachschukosteckdosen- und 2 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265136G	Schlafzimmer über 20m² LSOH Bestand m.gemeinsamen Stromkreis Fläche Schlafzimmer in m ² : <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265136H	Schlafzimmer über 20m² LSOH Bestand m.getrennten Stromkreis Fläche Schlafzimmer in m ² : <input type="text"/> <i>LB-Version: 12</i>	Stk
265139	Kochnische in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosen- und 3 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265139G	Kochnische LSOH Bestand mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265139H	Kochnische LSOH Bestand mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265140	Küche in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle , 3 Stück Einfachschukosteckdosen- und 5 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265140G	Küche LSOH Bestand mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265140H	Küche LSOH Bestand mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265141	Badezimmer in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kommentar: Bei fensterlosen Räumen ist zusätzlich ein Lüfterauslass vorzusehen. Siehe ÖVE/ÖNORM E 8015. Lüfterauslässe sind in Positionen 26.51.56 formuliert.	
265141G	Badezimmer LS0H Bestand mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265141H	Badezimmer LS0H Bestand mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265142	Toilette in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265142C	Toilette LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265143	Wirtschaftsraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265143G	Wirtschaftsraum LS0H Bestand mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265143H	Wirtschaftsraum LS0H Bestand mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265144	Vorraum bis 3m Länge in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265144G	Vorraum bis 3m LS0H Bestand mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265144H	Vorraum bis 3m LS0H Bestand mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265145	Vorraum über 3 m Länge in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich 2 Stück Schaltstellen , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265145G	Vorraum über 3m LS0H Bestand mit gemeinsamen Stromkreis Fläche Vorraum in m²: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265145H	Vorraum über 3m LS0H Bestand mit getrennten Stromkreis Fläche Vorraum in m²: <input type="text"/> <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265147	Abstellraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265147G	Abstellraum LS0H Bestand mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265147H	Abstellraum LS0H Bestand mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265148	Hobbyraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässe . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265148G	Hobbyraum LS0H Bestand mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265148H	Hobbyraum LS0H Bestand mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265149	Loggia, Balkon, Terrasse (Balkon) in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265149G	Balkon LS0H Bestand mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265149H	Balkon LS0H Bestand mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265156	Aufzählung (Az) auf die Standardausstattung für die Installation der im Positionsstichwort angegebenen zusätzlichen Auslässe auf bestehende Stromkreise.	
265156M	Az zusätzlicher Steckdosenauslass LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265156N	Az zusätzliche Schaltstelle zu Auslass LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265156O	Az zusätzlicher Wand-/Deckenauslass m.Schaltst. LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265156P	Az zusätzlicher Wand-/Deckenauslass o.Schaltst. LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265156Q	Az Auslass für Raumtemperaturregler LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265156R	Az Lüfterauslass mit Nachlaufrelais LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265156S	Az Lüfterauslass mit Zeitschalter LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265156T	Az Jalousieauslass mit Schaltgerät LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265156U	Az Auslass für Außen-/Anlegefühler LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265156V	Az Auslass mit Taster und Läutwerk 230V LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265156W	Az Auslass mit Rauchwarnmelder LS0H Bestand Drahtvernetzung, mit eingebauter Batterie. <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265157	Aufzählung (Az) auf den Stromkreis Therme , für die Herstellung der elektrischen Verriegelung zur Abluftanlage einschließlich Verbindungsleitung. Benötigte Kontakte sind auf der Therme vorhanden. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265157B	Az Stromkreis Therme für Verriegelung LS0H Bestand <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265159	Wohneinheit sternförmig verrohrt für Informationstechnik-Anschlüsse (IT) ab Wohnungsübergabepunkt, einschließlich Vorspannleitung. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Anschlusspunkte je Wohneinheit.	
265159M	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlusspunkt 1 <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265159N	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlusspunkt 2 <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265159O	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlusspunkt 3 <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265159P	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlusspunkt 4 <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265159Q	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlusspunkt 5 <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265159R	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlusspunkt 6 <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265162	Aufzahlung (Az) auf eine in den Pauschalpositionen enthaltene Schukosteckdose unter Putz für zusätzliche Schukosteckdose in Kombinationsrahmen . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265162A	Az UP-standardweiß Steckdose Kombination <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265165	Aufzahlung (Az) auf eine Schukosteckdose für die im Positionsstichwort angegebene Sonderausführung .	
265165A	Az UP-standardweiß Steckdose Klappdeckel <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265165B	Az UP-standardweiß Steckdose Kindersicherung <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265165C	Az UP-standardweiß Steckdose Schriftfeld <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265165D	Az UP-standardweiß Steckdose Sonderfarbe <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265166	Aufzahlung (Az) auf Schalt- und Steckgeräte UP-Standard weiß für die im Positionsstichwort angegebene Ausführung.	
265166B	Az UP-standardweiß auf UP in besonderer Ausführung Für: <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265169	Aufzahlung (Az) auf Geräte-, Abzweigdosen und -kästen in luftdichter Ausführung . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265169A	Az Dosen und Kästen in luftdichter Ausf.(raumbezogen) <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265170	Keller-/Bodenabteil (Kellerabteil) in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Im Positionsstichwort angegeben ist die Ausführung mit Feuchtraum-Leuchte	
265170M	Kellerabteil LS0H mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265170N	Kellerabteil LS0H mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265170S	Kellerabteil LS0H mit gemeinsamen Stromkreis mit FR-Leuchte <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265170T	Kellerabteil LS0H mit getrennten Stromkreis mit FR-Leuchte <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265171	Keller-/Bodengang (Kellergang) bis 5 m Länge in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausführung mit Feuchtraum-Leuchte	
265171M	Kellergang LS0H mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265171N	Kellergang LS0H mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265171S	Kellergang LS0H mit gemeinsamen Stromkreis mit FR-Leuchte <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265171T	Kellergang LS0H mit getrennten Stromkreis mit FR-Leuchte <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265172	Gemeinschaftlich genutzter Keller-/Bodenraum (Gem.Kellerraum) bis 20 m² in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass mit Schaltstelle , 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265172M	Gem.Kellerraum bis 20m² LS0H mit gemeinsamen Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265172N	Gem.Kellerraum bis 20m² LS0H mit getrennten Stromkreis <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265173	Gemeinschaftlich genutzter Keller-/Bodenraum (Gem.Kellerraum) über 20 m² in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle , 2 Stück Einfachschukosteckdosenauslässe . Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
265173M	Gem.Kellerraum über 20m² LS0H mit gemeinsamen Stromkreis Fläche des Keller-/Bodenraumes in m ² : <input type="text"/> <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265173N	Gem.Kellerraum über 20m² LS0H mit getrennten Stromkreis Fläche des Keller-/Bodenraumes in m ² : <input type="text"/> <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265182	IT-Leitungseinzug sternförmig in einer Wohneinheit ab Wohnungsübergabepunkt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der IT-Endgeräte je Wohneinheit. Kommentar: Die sternförmige Leerrohrung ist in den Positionen 26.51 29 für Rohbau und 26.51 59 für Bestand formuliert.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265182A	Leitungseinzug LS0H für IT-Endgerät 1 <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
265182B	Leitungseinzug LS0H für IT-Endgeräte 2 <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
265182C	Leitungseinzug LS0H für IT-Endgeräte 3 <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
265182D	Leitungseinzug LS0H für IT-Endgeräte 4 <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
265182E	Leitungseinzug LS0H für IT-Endgeräte 5 <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
265182F	Leitungseinzug LS0H für IT-Endgeräte 6 <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
265182G	Leitungseinzug LS0H für IT-Endgeräte 7 <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
265182H	Leitungseinzug LS0H für IT-Endgeräte 8 <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
265182I	Leitungseinzug LS0H für IT-Endgeräte 9 <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
265182J	Leitungseinzug LS0H für IT-Endgeräte 10 <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
2653	Wohnungsinstallation auslassbezogen Im Positionsstichwort sind angegeben (z.B.): <ul style="list-style-type: none"> • die Art und Ausführung der Schalter • Art der Verbrauchsmittel • der Leitungseinzug • die Ausführung der Steckdosen <p><i>Kommentar:</i> <i>Stromkreisanspeisungen sind in der ULG 26.50 beschrieben.</i></p> <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	
265303	Auslass mit angegebenem Schaltgerät.	
265303N	Auslass LS0H Rohbau Aus-Wechselschalter <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265303O	Auslass LS0H Rohbau Serienschalter <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265303P	Auslass LS0H Rohbau Kreuzschalter <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265303Q	Auslass LS0H Rohbau Kontroll-Ausschalter 1polig <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265303R	Auslass LS0H Rohbau Kontroll-Ausschalter 2polig <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265303T	Auslass LS0H Rohbau Heizungs-Notschalter 2polig	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265303U	Auslass LS0H Rohbau Jalousietaster	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265303W	Auslass LS0H Rohbau Zeitschalter	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265305	Auslass mit angegebenem Elektronik-Schaltgerät.	
265305M	Auslass LS0H Rohbau Dimmer 600W Glühlampe	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265305R	Auslass LS0H Rohbau Dimmer 400W/VA Universal	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265305W	Auslass LS0H Rohbau Dämmerungsschalter	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265305X	Auslass LS0H Rohbau Bewegungsmelder	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265307	Auslass mit Taster in angegebener Ausführung.	
265307M	Auslass LS0H Rohbau Taster 1S,mit Fernschalter 1S,16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265307R	Auslass LS0H Rohbau Taster 1S	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265307S	Auslass LS0H Rohbau Taster 1S beleuchtet	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265311	Auslass mit angegebenes Verbrauchsmittel.	
265311M	Auslass LS0H Rohbau Lüfter mit Nachlaufrelais	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265313	Lichtauslass mit angegebenen Leitungseinzug.	
265313O	Decken-Lichtauslass LS0H Rohbau bis 5x1,5mm²	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265313S	Wand-Lichtauslass LS0H Rohbau bis 5x1,5mm²	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265315	Auslass mit Steckdose(n).	
265315S	Auslass LS0H Rohbau Steckdose 1fach 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265315T	Auslass LS0H Rohbau Steckdose 2fach 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265315U	Auslass LS0H Rohbau Steckdose 3fach 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265315V	Auslass LS0H Rohbau Steckdose 4fach 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265315W	Auslass LS0H Rohbau Steckdose 5fach 16A	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265315X	Auslass LS0H Rohbau Rasiersteckdose	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265319	Auslass mit Leerdose und angegebenem Leitungseinzug.	
265319N	Auslass LS0H Rohbau Leerdose Vorspannleitung	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265319O	Auslass LS0H Rohbau Leerdose bis 5x1,5mm²	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265319P	Auslass LS0H Rohbau Leerdose bis 5x2,5mm² Leitungseinzug im Querschnitt über 1,5.	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265321	Auslass im Rohbau mit Drehstromanschlussdose.	
265321M	Auslass LS0H Rohbau Fixanschlussdose 16A 5polig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265321N	Auslass LS0H Rohbau CEE-Steckdose 16A 5polig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265321O	Auslass LS0H Rohbau Perilex-Steckdose 16A 5polig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265323	Auslass mit Anschlussdose für IT-Technik (SAT, TV, EDV) in angegebener Ausführung.	
265323M	Auslass LS0H Rohbau IT-Anschlussdose 1fach	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265323N	Auslass LS0H Rohbau IT-Anschlussdose 2fach	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265323O	Auslass LS0H Rohbau Lautsprecher-Anschlussdose 1fach	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265323P	Auslass LS0H Rohbau Lautsprecher-Anschlussdose 2fach	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265325	Auslass mit Gerätedose leer und Vorspannleitung (Reserve), in angegebenem Rohrdurchmesser und Ausführung.	
265325M	Auslass LS0H Rohbau Reserve D20 Blindabdeckung	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265325N	Auslass LS0H Rohbau Reserve D25 Blindabdeckung	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265325R	Auslass LS0H Rohbau Reserve D20 geschraubter Deckel	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265325S	Auslass LS0H Rohbau Reserve D25 geschraubter Deckel	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265327	Auslass mit angegebenem akustischen Signalgerät.	
265327M	Auslass LS0H Rohbau Lautwerk 230V	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265327O	Auslass LS0H Rohbau Rauchwarnmelder drahtvernetzt mit eingebauter Batterie. <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265327P	Auslass LS0H Rohbau Rauchwarnmelder funkvernetzt mit eingebauter Batterie. <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265333	Auslass mit angegebenem Schaltgerät.	
265333N	Auslass LS0H Bestand Aus-Wechselschalter <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265333O	Auslass LS0H Bestand Serienschalter <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265333P	Auslass LS0H Bestand Kreuzschalter <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265333Q	Auslass LS0H Bestand Kontroll-Ausschalter 1polig <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265333R	Auslass LS0H Bestand Kontroll-Ausschalter 2polig <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265333T	Auslass LS0H Bestand Heizungs-Notschalter 2polig <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265333U	Auslass LS0H Bestand Jalousietaster <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265333W	Auslass LS0H Bestand Zeitschalter <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265335	Auslass mit angegebenem Elektronik-Schaltgerät.	
265335M	Auslass LS0H Bestand Dimmer 600W Glühlampe <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265335R	Auslass LS0H Bestand Dimmer 400W/VA Universal <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265335W	Auslass LS0H Bestand Dämmerungsschalter <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265335X	Auslass LS0H Bestand Bewegungsmelder <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265337	Auslass mit Taster in angegebener Ausführung.	
265337M	Auslass LS0H Bestand Taster 1S Fernschalter 1S 16A <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265337R	Auslass LS0H Bestand Taster 1S <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265337S	Auslass LS0H Bestand Taster 1S beleuchtet <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265341	Auslass mit angegebenen Verbrauchsmittel.	
265341M	Auslass LS0H Bestand Lüfter mit Nachlaufrelais <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265343	Lichtauslass mit angegebenen Leitungseinzug.	
265343O	Decken-Lichtauslass LS0H Bestand bis 5x1,5mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265343S	Wand-Lichtauslass LS0H Bestand bis 5x1,5mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265345	Auslass mit Steckdose(n) in angegebener Ausführung.	
265345S	Auslass LS0H Bestand Steckdose 1fach 16A <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265345T	Auslass LS0H Bestand Steckdose 2fach 16A <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265345U	Auslass LS0H Bestand Steckdose 3fach 16A <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265345V	Auslass LS0H Bestand Steckdose 4fach 16A <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265345W	Auslass LS0H Bestand Steckdose 5fach 16A <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265345X	Auslass LS0H Bestand Rasiersteckdose <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265349	Auslass mit Leerdose und angegebenem Leitungseinzug.	
265349N	Auslass LS0H Bestand Leerdose Vorspannleitung <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265349O	Auslass LS0H Bestand Leerdose bis 5x1,5mm² <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265349P	Auslass LS0H Bestand Leerdose bis 5x2,5mm² Leitungseinzug in Querschnitt über 1,5. <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265351	Auslass mit Drehstromanschlussdose.	
265351M	Auslass LS0H Bestand Fixanschlussdose 16A 5polig <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265351N	Auslass LS0H Bestand CEE-Steckdose 16A 5polig <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265351O	Auslass LS0H Bestand Perilex-Steckdose 16A 5polig <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
265353	Auslass mit Anschlussdose für IT-Technik (SAT, TV, EDV) in angegebener Ausführung.	
265353M	Auslass LS0H Bestand IT-Anschlussdose 1fach <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265353N	Auslass LS0H Bestand IT-Anschlussdose 2fach <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265353O	Auslass LS0H Bestand Lautsprecher-Anschlussdose 1fach <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265353P	Auslass LS0H Bestand Lautsprecher-Anschlussdose 2fach <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265355	Auslass mit Gerätedose leer und Vorspannleitung (Reserve), in angegebenem Rohrdurchmesser und Ausführung.	
265355M	Auslass LS0H Bestand Reserve D20 Blindabdeckung <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265355N	Auslass LS0H Bestand Reserve D25 Blindabdeckung <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265355R	Auslass LS0H Bestand Reserve D20 geschraubter Deckel <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265355S	Auslass LS0H Bestand Reserve D25 geschraubter Deckel <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265357	Auslass mit angegebenem akustischem Signalgerät.	
265357M	Auslass LS0H Bestand Läutwerk 230V <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265357O	Auslass LS0H Bestand Rauchwarnmelder drahtvernetzt mit eingebauter Batterie. <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265357P	Auslass LS0H Bestand Rauchwarnmelder funkvernetzt mit eingebauter Batterie. <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265362	Aufzählung (Az) auf Geräte-, Abzweigdosen und -kästen für eine luftdichte Ausführung .	
265362A	Az Dosen und Kästen in luftdichte Ausf.(auslassbezogen) <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
265363	FR-Auslass mit angegebenem Schaltgerät.	
265363N	FR-Auslass LS0H Aus-Wechselschalter <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265363O	FR-Auslass LS0H Serienschalter <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265363P	FR-Auslass LS0H Kreuzschalter <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265363Q	FR-Auslass LS0H Kontroll Ausschalter 1polig <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265363R	FR-Auslass LS0H Kontroll Ausschalter 2polig <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265363T	FR-Auslass LS0H Heizung-Notschalter 2polig	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265363V	FR-Auslass LS0H Jalousietaster	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265365	FR-Auslass mit angegebenem Elektronik-Schaltgerät.	
265365W	FR-Auslass LS0H AP-Dämmerungsschalter	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265365X	FR-Auslass LS0H AP-Bewegungsmelder	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265367	FR-Auslass mit Taster in angegebener Ausführung.	
265367M	FR-Auslass LS0H Taster 1S mit Fernschalter 1S 16A	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265367R	FR-Auslass LS0H Taster 1S	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265367S	FR-Auslass LS0H Taster 1S beleuchtet	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265371	FR-Auslass mit Wechselschalter und Steckdose.	
265371M	FR-Auslass LS0H Wechselschalter und Steckdose	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265373	FR-Auslass für Beleuchtungskörper in angegebenem Leitungsquerschnitt.	
265373M	FR-Auslass LS0H f.Beleuchtungskörper bis 5x1,5mm²	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265375	FR-Auslass mit Steckdose in angegebener Ausführung.	
265375S	FR-Auslass LS0H Steckdose 16A 1fach	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265375T	FR-Auslass LS0H Steckdose 16A 2fach	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265375U	FR-Auslass LS0H Steckdose 16A 3fach	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265377	FR-Auslass für ein Betriebs-/Verbrauchsmittel mit eigenem Anschlussraum in angegebenem Leitungsquerschnitt.	
265377M	FR-Auslass LS0H bis 5x1,5mm²	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265377S	FR-Auslass LS0H bis 5x2,5mm² Leitungseinzug im Querschnitt über 1,5.	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265379	FR-Auslass mit Anschlussdose für vorgesehenes Betriebs-/Verbrauchsmittel in angegebenem Leitungsquerschnitt.	
265379O	FR-Auslass LS0H mit Anschlussdose bis 5x1,5mm²	Stk
	<i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	
265379S	FR-Auslass LS0H mit Anschlussdose bis 5x2,5mm²	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Leitungseinzug im Querschnitt über 1,5. <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	
265381	FR-Auslass mit Drehstromsteckdose in angegebener Ausführung.	
265381O	FR-Auslass LS0H CEE-Steckdose 16A 5polig <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
265383	FR-Auslass mit FR-Leuchte.	
265383N	FR-Auslass LS0H mit FR-Leuchte <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk
2660	Installation Barrierefreiheit Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Die Installation ist unter Verwendung von Tragsystemen einschließlich Zubehör, Abzweig- und Gerätedosen mit Leitungseinzug hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen. In den Einheitspreisen sind alle zu deren Errichtung notwendigen Betriebsmittel einschließlich Zubehör einkalkuliert. <i>Kommentar:</i> <i>Stromkreisanspeisungen sind in der ULG 26.50 formuliert.</i> <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	
266002	Behinderten-Toilette bis zur abrechnungstechnischen Schnittstelle im Bereich der Toiletten-Eingangstür installiert, für die Allgemeinbeleuchtung einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stück Zuleitung zum Magnet-Ventil und dessen Schaltgerät • 1 Stück Schaltauslass für die Raumbelichtung • 1 Stück Lichtauslass für eine vom Lichtstromkreis unabhängige Notbeleuchtung, • 1 Stück Auslass mit Notruftaste und Zugschnur samt eigenem Verrohrungssystem, • 1 Stück Auslass mit Quittiertaste und Beruhigungslampe für den Notruf, • 1 Stück Auslass mit Signalleuchte oberhalb der Toiletten-Eingangstür für die Anzeige eines aufrechten Notrufes, • 1 Stück Auslass für einen Lautsprecheranschluss als Leerrohr. Montieren vom Auftraggeber beigestellter Leuchten, bei Einbauleuchten in vom Auftraggeber beigestellten Deckenausschnitt. Elektrotechnisches Anschließen des vom Auftraggeber beigestellten Schaltgerätes für die Toiletten-Spülung und des Magnet-Ventils. Im Positionsstichwort angegeben ist die mit der angegebenen Anzahl der Deckenlicht-Auslässe. <i>Kommentar:</i> <i>Angaben siehe ÖNORM B 1600 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen. Die Anzahl der zu installierenden Deckenauslässe ist von der Raumgröße, von der Deckenkonstruktion und von der gewählten Art der Beleuchtungskörper abhängig. Es ist zumindest eine Leuchte mit zwei TC-Lampen, die separate Vorschaltgeräte besitzen, vorzusehen.</i>	
266002G	Behinderten-Toilette LS0H Rohbau 1 Deckenlicht-Auslass <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
266002H	Behinderten-Toilette LS0H Rohbau 2 Deckenlicht-Auslässe <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
266002I	Behinderten-Toilette LS0H Rohbau 3 Deckenlicht-Auslässe <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
266002J	Behinderten-Toilette LS0H Rohbau 4 Deckenlicht-Auslässe <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
266002S	Behinderten-Toilette LS0H Bestand 1 Deckenlicht-Auslässe <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
266002T	Behinderten-Toilette LS0H Bestand 2 Deckenlicht-Auslässe <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
266002U	Behinderten-Toilette LS0H Bestand 3 Deckenlicht-Auslässe <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
266002V	Behinderten-Toilette LS0H Bestand 4 Deckenlicht-Auslässe <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	PA
266006	<p>Behinderten-Toilette, bis zur abrechnungstechnischen Schnittstelle im Bereich der Toiletten-Eingangstür installiert, einschließlich Ein- oder Anbauleuchten nach Wahl des Auftraggebers. Bei Einbauleuchten in vom Auftraggeber beigestellten Deckenausschnitt. Einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stück Zuleitung zum Magnet-Ventil und dessen Schaltgerät • 1 Stück Schaltauslass für die Raumbelichtung • 1 Stück Lichtauslass mit Einzelbatterieleuchte • 1 Stück Auslass mit Notruftaste und Zugschnur mit eigenem Verrohrungssystem • 1 Stück Auslass mit Quittiertaste und Beruhigungslampe für den Notruf • 1 Stück Auslass mit Signalleuchte oberhalb der Toiletten-Eingangstür für die Anzeige eines aufrechten Notrufes • 1 Stück Auslass für einen Lautsprecheranschluss als Leerrohr <p>Elektrotechnisches Anschließen des vom Auftraggeber beigestellten Schaltgerätes für die Toiletten-Spülung und des Magnet-Ventils.</p> <p>Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Deckenlicht-Auslässe.</p> <p><i>Kommentar:</i> Die Anzahl der zu installierenden Deckenauslässe ist von der Raumgröße, von der Deckenkonstruktion und von der gewählten Art der Beleuchtungskörper abhängig. Es ist zumindest eine Leuchte mit zwei TC-Lampen, die separate Vorschaltgeräte besitzen vorzusehen.</p>	
266006H	Behinderten-Toilette LS0H Rohbau 2 Deckenlicht-Ausl,Leuchte Leuchtenart: <input type="text"/>	PA
266006I	Behinderten-Toilette LS0H Rohbau 3 Deckenlicht-Ausl,Leuchte Leuchtenart: <input type="text"/>	PA
266006J	Behinderten-Toilette LS0H Rohbau 4 Deckenlicht-Ausl,Leuchte Leuchtenart: <input type="text"/>	PA
266006T	Behinderten-Toilette LS0H Bestand 2 Deckenlicht-Ausl,Leuchte Leuchtenart: <input type="text"/>	PA
266006U	Behinderten-Toilette LS0H Bestand 3 Deckenlicht-Ausl,Leuchte Leuchtenart: <input type="text"/>	PA
266006V	Behinderten-Toilette LS0H Bestand 4 Deckenlicht-Ausl,Leuchte Leuchtenart: <input type="text"/>	PA
266014	<p>Notruf-Paneel mit einem akustischen und LED-Lichtsignalen, Quittiertaster, Netzgerät und Schaltbauteilen. Nach Wahl des Auftraggebers in unter Putz-, Aufbau- oder Einbauausführung.</p> <p>Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der auf diesem Paneel überwachten Behinderten-Toiletten.</p>	
266014A	Toilette-Notruf-Paneel 1 LED <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
266014B	Toilette-Notruf-Paneel 2 LED <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
266014D	Toilette-Notruf-Paneel 4 LED <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
266014F	Toilette-Notruf-Paneel 6 LED <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
266014H	Toilette-Notruf-Paneel 8 LED <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
2684	Erdung und Blitzschutz in Wohnhäusern 1. Begriffe: Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen. 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: In den Einheitspreisen sind alle zur Errichtung notwendigen Betriebsmittel einschließlich Zubehör einkalkuliert. <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	
268401	Tiefenerder bestehend aus Erst- und Folgestäben (Kombination), einschließlich Schlagspitze, Anschlussschelle und anteiliger Verbindungsleitung zu anderen Tiefenerdern, in schlagbarer Oberfläche. Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausführung, der Nenndurchmesser (D in mm) und die Gesamtlänge einschließlich Frosttiefe in mm. <i>Kommentar:</i> <i>Das Aufbrechen und Wiederherstellen der Oberfläche wie Steinbelag oder Beton ist gesondert auszuschreiben.</i>	
268401G	Tiefenerder-Kombination V4A,D20,3500, mit Verbindungsleitung <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
268401H	Tiefenerder-Kombination V4A,D20,5500, mit Verbindungsleitung <i>LB-Version: 12 Geringfügig Geändert</i>	Stk
268404	Fundamenterdung ausgeführt mit Runddraht 10 mm, einschließlich aller Leitungen, Verbindungen, Trennklemme, Anschlussfahnen in der Fundamentplatte und aller Vertikalleitungen für ein Kellergeschoss. Im Positionsstichwort angegeben sind das Material je nach Anwendung Stahl feuerverzinkt (vz) in Beton oder nicht rostender Stahl (V4A) im Erdreich unter isolierter Betonwanne und die Fläche der Fundamentplatte.	
268404A	Fundamenterdung vz, in Beton, bis 50m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268404B	Fundamenterdung vz, in Beton, bis 100m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268404C	Fundamenterdung vz, in Beton, bis 150m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268404M	Fundamenterdung V4A unter isolierter Betonwanne, bis 50m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268404N	Fundamenterdung V4A unter isolierter Betonwanne, bis 100m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268404O	Fundamenterdung V4A unter isolierter Betonwanne, bis 150m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268406	Hauptpotentialausgleich bestehend aus Potential-Ausgleichsschiene und Potential-Ausgleichsleitungen in Isolierrohr zum Hauptverteiler, zum Wasserleitungs-, Gas-/Öl- und Heizungsrohrsystem und zum Anlagenerder, einschließlich Anschlussmaterial.	
268406A	Hauptpotentialausgleich LS0H <i>LB-Version: 12 Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
268407	Erweiterter Hauptpotentialausgleich mit Ausgleichsleitungen in Isolierrohr zu angegebenen Anlageteilen, einschließlich Anschlussmaterial.	
268407A	Potentialausgleichsleitung LS0H Aufzug <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407B	Potentialausgleichsleitung LS0H Blitzschutz <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407C	Potentialausgleichsleitung LS0H Kommunikation <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407D	Potentialausgleichsleitung LS0H Metallkonstruktion <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407E	Potentialausgleichsleitung LS0H Abflussleitung <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407F	Potentialausgleichsleitung LS0H Gasleitung <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407G	Potentialausgleichsleitung LS0H Heizanlage <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407H	Potentialausgleichsleitung LS0H Klimaanlage <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407I	Potentialausgleichsleitung LS0H Wärmepumpe <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407J	Potentialausgleichsleitung LS0H Antenne <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407K	Potentialausgleichsleitung LS0H Solarthermie <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268407M	Potentialausgleichsleitung LS0H für PV-Anlage, PAS zu PAS <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268409	Potentialausgleich im Badezimmer in Isolierrohr, einschließlich Leitungs- und Anschlussmaterial.	
268409A	Abflusserdung LS0H Badezimmer <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268409B	Zusätzlicher Potentialausgleich LS0H Badezimmer <i>LB-Version: 12</i> <i>Geändert</i>	Stk
268425	Blitzschutz ausgeführt mit Runddraht Stahl feuerverzinkt 8 mm, auf Putz verlegt, einschließlich Verbindungen mit der Fundamenterdung und aller Vertikalleitungen in den Wänden oder Fallrohren für ein Geschoss. Im Positionsstichwort angegeben sind die Fläche der Fundamentplatte und die Anzahl der Ableitungen.	
268425A	Blitzschutz vz, auf Putz, bis 50m², bis 3 Ableitungen <i>LB-Version: 12</i>	PA
268425B	Blitzschutz vz, auf Putz, bis 100m², bis 4 Ableitungen <i>LB-Version: 12</i>	PA
268425C	Blitzschutz vz, auf Putz, bis 150m², bis 5 Ableitungen <i>LB-Version: 12</i>	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
268428	Fangleitungen ausgeführt mit Runddraht Stahl feuerverzinkt 8 mm, auf Putz verlegt, einschließlich Verbindungen mit den Abgangsleitungen. Im Positionsstichwort angegeben sind die Art des Daches und die Fläche der Fundamentplatte.	
268428A	Fangleitungen vz, auf Flachdach, bis 50m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268428B	Fangleitungen vz, auf Flachdach, bis 100m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268428C	Fangleitungen vz, auf Flachdach, bis 150m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268428F	Fangleitungen vz, auf Schrägdach, bis 50m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268428G	Fangleitungen vz, auf Schrägdach, bis 100m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268428H	Fangleitungen vz, auf Schrägdach, bis 150m² <i>LB-Version: 12</i>	PA
268431	Aufzählung für eine zusätzliche Ableitungseinrichtung , ausgeführt mit Runddraht 8 mm, Stahl feuerverzinkt, auf Putz oder an Fallrohr verlegt.	
268431A	Az zusätzliche Ableitungseinrichtung für ein Geschoss <i>LB-Version: 12</i>	PA
268435	Einbindung von Dachaufbauten in den Blitzschutz . Einbindung mit Fangleitung distanziert mit Trennungsabstand bis 700mm. <i>Kommentar:</i> <i>Dachkonstruktionen wie Dachflächenfenster, Kamine, Bleche und Metallkonstruktionen sind in den Blitzschutz einzubinden. Elektrisch betriebene Dachauf/anbauten wie Klimakompressoren, Signalempfangsanlagen, Lüftungen, etc. sind mit einer Fangleitung, mit einem Trennabstand (Distanzierung) in den Blitzschutz einzubinden.</i>	
268435A	Einbindung Dachaufbauten <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268435B	Einbindung Fangleitung distanziert, Dachaufbauten <i>LB-Version: 12</i>	Stk
2686	Elektro-Heizung 1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Infrarot-Raumheizgeräte in Standardfarben des Herstellers mit einer Leistungsdichte der Frontabstrahlungsfläche max. 1300W pro m ² . Infrarot-Raumheizgeräte in flächenbündiger Montage in, vom Auftraggeber beigestellte, abgehängte, tragfähige Decken und tragfähige Wände. 2. Nachweise: Die Heizlastberechnung ist vom Auftraggeber erstellt. Datenblätter und Protokolle zur Feststellung der Leistungskriterien sind auf Anforderung vorzulegen. <i>Kommentar:</i> <i>Heizgeräte sind auf eigene Stromkreise - siehe ULG 26.50 - mit einer Leistungsreserve von 10% aufzuteilen.</i> <i>Heizlastberechnung: Infrarot-Raumheizungen sind nach der Industrierichtlinie für elektrische Hell- und Dunkelstrahler nach der Norm EN12831 mit anerkannten Spezifika für Infrarotheizungen oder nach DIN V 18599 auszulegen.</i> <i>Leistungsfaktor: wesentlich für den energieeffizienten Einsatz ist der Strahlungswirkungsgrad (Verhältnis der raumseitig abgegebenen Infrarot-Strahlungsleistung zur eingespeisten elektrischen Leistung) als auch die Aufheiz-Zeitkonstante der Infrarot-Heizgeräte. Der absolute Strahlungswirkungsgrad sinngemäß gemessen nach EN 416-2 oder nach EN419-2 oder nach anderen anerkannten Normen muss > 45% sein. Die Aufheiz-Zeitkonstante (Zeitraum, der nach dem Einschalten zur Erwärmung von 20 °C auf 63% der Temperaturdifferenz auf den Oberflächentemperatur-Endwert des Strahlers verstreicht) muss < 15 min betragen.</i>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p><i>Infrarot-Raumheizgeräte im Hellstrahlungsbereich (Infrarot A und B) oder Dunkelstrahlungsbereich (Infrarot C).</i></p> <p><i>Infrarotheizungen lassen einen Abschlag gegenüber der konvektiven Heizlast zu, wobei die Norminnentemperaturen (Räume 20 °C, Badezimmer 24 °C, Nebenräume 16 °C) bei gleichzeitigen Normaußentemperaturen gefühlt hergestellt werden können. Der Abschlag muss so gering sein, damit die Transmissionsverluste bei der minimalen Standorttemperatur (TMINIMUM) kompensiert werden.</i></p> <p><i>Literaturhinweise:</i></p> <p><i>Zusätzlich zu den Vorschriften und Richtlinien der maximal erlaubten Oberflächentemperaturen in Bezug auf Oberflächenmaterial und Montageort der Infrarot-Raumheizgeräte, sind noch folgende Richtlinien einzuhalten und nachzuweisen:</i></p> <p><i>2014/35/EU - Elektrische Betriebsmittel</i></p> <p><i>2014/30/EU - Elektromagnetische Verträglichkeit</i></p> <p><i>2011/65/EU - RoHS Konformität</i></p> <p><i>Für Infrarot-Heizgeräte müssen zwingend Nachweise durch unabhängige Prüfinstitute erbracht werden, die bestätigen, dass die folgenden Normen erfüllt werden:</i></p> <p><i>EN 60335-1 - Sicherheit elektrischer Geräte</i></p> <p><i>EN 60335-2-30 - Besondere Anforderungen für Raumheizgeräte</i></p> <p><i>EN 50366 - EMF - Richtlinie; EMVU (elektromagnetische Felder)</i></p> <p><i>EN 55014-1 - EMF Störaussendung cond. dist. + dist. power</i></p> <p><i>EN 61000-3-3 - EMF Störaussendung voltage changes, flicker</i></p> <p><i>EN 55014-2 - EMF Störfestigkeit</i></p> <p><i>EN 62233 – Verfahren zur Messung von elektromagnetischen Feldern</i></p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	
268603	<p>Auslass mit Infrarot-Raumheizgerät (IR-RH) an/in Wand.</p> <p>Im Positionsstichwort angegeben sind die Anschlussleistung und die Art der Montage.</p>	
268603A	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 170W Aufputz Wand</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk
268603B	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 250W Aufputz Wand</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk
268603C	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 350W Aufputz Wand</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk
268603D	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 500W Aufputz Wand</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk
268603E	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 750W Aufputz Wand</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk
268603F	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 900W Aufputz Wand</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk
268603G	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1000W Aufputz Wand</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk
268603H	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1200W Aufputz Wand</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk
268603I	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 170W Hohlwand flächenbündig</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk
268603J	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 250W Hohlwand flächenbündig</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk
268603K	<p>Auslass LS0H Rohbau IR-RH 350W Hohlwand flächenbündig</p> <p><i>LB-Version: 12</i></p>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
268603L	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 500W Hohlwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603M	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 750W Hohlwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603N	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 900W Hohlwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603O	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1000W Hohlwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603P	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1200W Hohlwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603Q	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 170W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603R	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 250W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603S	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 350W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603T	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 500W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603U	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 750W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603V	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 900W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603W	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1000W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268603X	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1200W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268605	Auslass mit Infrarot-Raumheizgerät (IR-RH) an/in Decke. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anschlussleistung und die Art der Montage.	
268605A	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 170W Aufputz Decke <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268605B	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 250W Aufputz Decke <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268605C	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 350W Aufputz Decke <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268605D	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 500W Aufputz Decke <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268605E	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 750W Aufputz Decke <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268605F	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 900W Aufputz Decke	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605G	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1000W Aufputz Decke	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605H	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1200W Aufputz Decke	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605I	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 170W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605J	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 250W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605K	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 350W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605L	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 500W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605M	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 750W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605N	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 900W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605O	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1000W Hohldecke flächenbündig Einbaurahmen in Schalung versetzt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605P	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1200W Hohldecke flächenbündig Einbaurahmen in Schalung versetzt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605Q	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 170W Betondecke flächenbündig Einbaurahmen in Schalung versetzt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605R	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 250W Betondecke flächenbündig Einbaurahmen in Schalung versetzt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605S	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 350W Betondecke flächenbündig Einbaurahmen in Schalung versetzt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605T	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 500W Betondecke flächenbündig Einbaurahmen in Schalung versetzt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605U	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 750W Betondecke flächenbündig Einbaurahmen in Schalung versetzt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605V	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 900W Betondecke flächenbündig Einbaurahmen in Schalung versetzt	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605W	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1000W Betondecke flächenbündig Einbaurahmen in Schalung versetzt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268605X	Auslass LS0H Rohbau IR-RH 1200W Betondecke flächenbündig Einbaurahmen in Schalung versetzt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268607	Auslass mit Temperaturregler. Im Positionsstichwort angegeben ist die Ausführung.	
268607A	Auslass LS0H Rohbau AP-Temperaturregler	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268607B	Auslass LS0H Rohbau AP-Temperaturregler mit Wochen-Schaltuhr	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268607C	Auslass LS0H Rohbau AP-Temperaturregler Anschl.f.S-Kontakt mit Anschluss für Tür/Fenster-Schaltkontakt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613	Auslass mit Infrarot-Raumheizgerät (IR-RH) an/in Wand. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anschlussleistung und die Art der Montage.	
268613A	Auslass LS0H Bestand IR-RH 170W Aufputz Wand	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613B	Auslass LS0H Bestand IR-RH 250W Aufputz Wand	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613C	Auslass LS0H Bestand IR-RH 350W Aufputz Wand	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613D	Auslass LS0H Bestand IR-RH 500W Aufputz Wand	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613E	Auslass LS0H Bestand IR-RH 750W Aufputz Wand	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613F	Auslass LS0H Bestand IR-RH 900W Aufputz Wand	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613G	Auslass LS0H Bestand IR-RH 1000W Aufputz Wand	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613H	Auslass LS0H Bestand IR-RH 1200W Aufputz Wand	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613I	Auslass LS0H Bestand IR-RH 170W Hohlwand flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613J	Auslass LS0H Bestand IR-RH 250W Hohlwand flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268613K	Auslass LS0H Bestand IR-RH 350W Hohlwand flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
268613L	Auslass LS0H Bestand IR-RH 500W Hohlwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613M	Auslass LS0H Bestand IR-RH 750W Hohlwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613N	Auslass LS0H Bestand IR-RH 900W Hohlwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613O	Auslass LS0H Bestand IR-RH 1000W Hohlwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613P	Auslass LS0H Bestand IR-RH 1200W Hohlwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613Q	Auslass LS0H Bestand IR-RH 170W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613R	Auslass LS0H Bestand IR-RH 250W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613S	Auslass LS0H Bestand IR-RH 350W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613T	Auslass LS0H Bestand IR-RH 500W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613U	Auslass LS0H Bestand IR-RH 750W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613V	Auslass LS0H Bestand IR-RH 900W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613W	Auslass LS0H Bestand IR-RH 1000W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268613X	Auslass LS0H Bestand IR-RH 1200W Ziegelwand flächenbündig <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268615	Auslass mit Infrarot-Raumheizgerät (IR-RH) an/in Decke. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anschlussleistung und die Art der Montage.	
268615A	Auslass LS0H Bestand IR-RH 170W Aufputz Decke <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268615B	Auslass LS0H Bestand IR-RH 250W Aufputz Decke <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268615C	Auslass LS0H Bestand IR-RH 350W Aufputz Decke <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268615D	Auslass LS0H Bestand IR-RH 500W Aufputz Decke <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268615E	Auslass LS0H Bestand IR-RH 750W Aufputz Decke <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268615F	Auslass LS0H Bestand IR-RH 900W Aufputz Decke	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i>	
268615G	Auslass LS0H Bestand IR-RH 1000W Aufputz Decke	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268615H	Auslass LS0H Bestand IR-RH 1200W Aufputz Decke	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268615I	Auslass LS0H Bestand IR-RH 170W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268615J	Auslass LS0H Bestand IR-RH 250W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268615K	Auslass LS0H Bestand IR-RH 350W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268615L	Auslass LS0H Bestand IR-RH 500W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268615M	Auslass LS0H Bestand IR-RH 750W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268615N	Auslass LS0H Bestand IR-RH 900W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268615O	Auslass LS0H Bestand IR-RH 1000W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268615P	Auslass LS0H Bestand IR-RH 1200W Hohldecke flächenbündig	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268617	Auslass mit Temperaturregler. Im Positionsstichwort angegeben ist die Ausführung.	
268617A	Auslass LS0H Bestand AP-Temperaturregler	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268617B	Auslass LS0H Bestand AP-Temperaturregler mit Schaltuhr	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268617C	Auslass LS0H Bestand AP-Temperaturregler Anschl.f.S-Kontakt mit Anschluss für Tür/Fenster-Schaltkontakt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268619	Funk-Temperaturregler auf Putz für Infrarot-Raumheizgerät. <i>Kommentar:</i> Die Funk-Module (Funkempfänger) sind mit Position 268620 auszusprechen.	
268619A	Funk-Temperaturregler AP	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268619B	Funk-Temperaturregler AP, mit Wochen-Schaltuhr	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268619C	Funk-Temperaturregler AP, mit Funk-Schaltkontakt mit Fenster/Tür-Funk-Schaltkontakt, eingelernt und montiert	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 12

268620 **Funkempfänger** für Infrarot-Raumheizgerät (IR-RH), einschließlich Einlernen des Funk-Temperaturreglers.

268620A Funk-Empfänger für IR-RH **Stk**

*LB-Version: 12***2688 Elektro-Warmwasseraufbereitung****1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen**

Warmwasseraufbereitungsgeräte an/auf, vom Auftraggeber beigestellte, tragfähige Böden oder Wände.

2. Nachweise:

Datenblätter und Protokolle zur Feststellung der Leistungskriterien sind auf Anforderung vorzulegen.

3. Angaben im Positionsstichwort:

3.1 Speicher: Im Positionsstichwort angegeben sind das Fassungsvermögen in Liter (l), die Montageart Übertisch (Ü-Tisch) oder Untertisch (U-Tisch) und die Bauform drucklos (druckl) oder druckfest (druckf).

LB-Version: 12

268801 **Auslass mit Elektro-Warmwasser-Kleinspeichergerät** (WW-Klein-Speicher) 2kW, Schutzart IP24, einschließlich Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer.

*Kommentar:**entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.*

268801A Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H,Neubau,5l,Ü-Tisch,druckl **Stk**

LB-Version: 12

268801B Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H,Neubau,10l,Ü-Tisch,druckl **Stk**

LB-Version: 12

268801C Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H,Neubau,5l,U-Tisch,druckl **Stk**

LB-Version: 12

268801D Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H,Neubau,10l,U-Tisch,druckl **Stk**

LB-Version: 12

268801E Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H,Neubau,10l,U-Tisch,druckf **Stk**

LB-Version: 12

268801F Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H,Neubau,10l,Ü-Tisch,druckf **Stk**

LB-Version: 12

268810 **Auslass mit Elektro-Warmwasser-Durchlauferhitzer** (WW-Durchlauferhitzer), Schutzart IP24, druckfest, einschließlich Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer.

*Kommentar:**entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.*

268810A Auslass m.WW-Durchlauferhitzer LS0H,Neubau,3,5kW,U-Tisch **Stk**

LB-Version: 12

268810B Auslass m.WW-Durchlauferhitzer LS0H,Neubau,4,4kW, U-Tisch **Stk**

LB-Version: 12

268810C Auslass m.WW-Durchlauferhitzer LS0H,Neubau,5,5kW, U-Tisch **Stk**

LB-Version: 12

268810D Auslass m.WW-Durchlauferhitzer LS0H,Neubau,18kW, Wand **Stk**

LB-Version: 12

268820 **Auslass mit Elektro-Warmwasser-Speicher** (WW-Speicher), Schutzart IP24, druckfest, einschließlich Temperaturregler.

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kommentar: entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.	
268820A	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Neubau,15l, Wandmontage LB-Version: 12	Stk
268820B	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Neubau,30l, Wandmontage LB-Version: 12	Stk
268820C	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Neubau,50l, Wandmontage LB-Version: 12	Stk
268820D	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Neubau,80l, Wandmontage LB-Version: 12	Stk
268820E	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Neubau,100l, Wandmontage LB-Version: 12	Stk
268820F	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Neubau,120l, Wandmontage LB-Version: 12	Stk
268820G	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Neubau,200l, Bodenaufstellung LB-Version: 12	Stk
268820H	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Neubau,300l, Bodenaufstellung LB-Version: 12	Stk
268820I	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Neubau,400l, Bodenaufstellung LB-Version: 12	Stk
268823	Auslass mit Elektro-Heizgerät, Schutzart IP44, mit eingebauten, elektronischem Thermostat mit Wochenprogramm, Temperatursturzerkennung, Überhitzungsschutz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anschlussleistung. Kommentar: entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.	
268823A	Auslass m.Raum-Heizgerät LS0H,Neubau, 750W LB-Version: 12	Stk
268823B	Auslass m.Raum-Heizgerät LS0H,Neubau, 1000W LB-Version: 12	Stk
268823C	Auslass m.Raum-Heizgerät LS0H,Neubau, 1500W LB-Version: 12	Stk
268823D	Auslass m.Raum-Heizgerät LS0H,Neubau, 2000W LB-Version: 12	Stk
268823E	Auslass m.Raum-Heizgerät LS0H,Neubau, 2500W LB-Version: 12	Stk
268823F	Auslass m.Sprossen-Heizgerät LS0H,Neubau, 800W LB-Version: 12	Stk
268823G	Auslass m.Sprossen-Heizgerät LS0H,Neubau, 1000W LB-Version: 12	Stk
268823H	Auslass m.Sprossen-Heizgerät LS0H,Neubau, 1250W LB-Version: 12	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
268825	Auslass mit Brauchwasserwärmepumpe. Im Positionsstichwort angegeben ist das Fassungsvermögen in Liter.	
	<i>Kommentar:</i> entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.	
268825C	Auslass m.Brauchwasserwärmepumpe LS0H Rohbau, 290l <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268831	Auslass mit Elektro-Warmwasser-Kleinspeichergerät (WW-Klein-Speicher) 2kW, Schutzart IP24, einschließlich Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer.	
	<i>Kommentar:</i> entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.	
268831A	Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H, Bestand, 5l, Ü-Tisch, druckl <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268831B	Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H, Bestand, 10l, Ü-Tisch, druckl <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268831C	Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H, Bestand, 5l, U-Tisch, druckl <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268831D	Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H, Bestand, 10l, U-Tisch, druckl <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268831E	Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H, Bestand, 10l, U-Tisch, druckf <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268831F	Auslass m.WW-Klein-Speicher LS0H, Bestand, 10l, Ü-Tisch, druckf <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268840	Auslass mit Elektro-Warmwasser-Durchlauferhitzer (WW-Durchlauferhitzer), Schutzart IP24, druckfest, einschließlich Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anschlussleistung und die Bauform Untertisch (U-Tisch) oder Wandmontage (Wand).	
	<i>Kommentar:</i> entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.	
268840A	Auslass m.WW-Durchlauferhitzer LS0H, Bestand, 3,5kW, U-Tisch <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268840B	Auslass m.WW-Durchlauferhitzer LS0H, Bestand, 4,4kW, U-Tisch <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268840C	Auslass m.WW-Durchlauferhitzer LS0H, Bestand, 5,5kW, U-Tisch <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268840D	Auslass m.WW-Durchlauferhitzer LS0H, Bestand, 18kW, Wand <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268850	Auslass mit Elektro-Warmwasser-Speicher (WW-Speicher), Schutzart IP24, druckfest, einschließlich Temperaturregler.	
	<i>Kommentar:</i> entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.	
268850A	Auslass m.WW-Speicher LS0H, Bestand, 15l, Wandmontage <i>LB-Version: 12</i>	Stk
268850B	Auslass m.WW-Speicher LS0H, Bestand, 30l, Wandmontage	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i>	
268850C	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Bestand,50l, Wandmontage	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268850D	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Bestand,80l, Wandmontage	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268850E	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Bestand,100l, Wandmontage	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268850F	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Bestand,120l, Wandmontage	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268850G	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Bestand,200l, Bodenaufstellung	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268850H	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Bestand,300l, Bodenaufstellung	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268850I	Auslass m.WW-Speicher LS0H,Bestand,400l, Bodenaufstellung	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268853	Auslass mit Elektro-Heizgerät, Schutzart IP44, mit eingebauten, elektronischem Thermostat mit Wochenprogramm, Temperatursturzerkennung, Überhitzungsschutz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anschlussleistung.	
	<i>Kommentar:</i> entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.	
268853A	Auslass m.Raum-Heizgerät LS0H,Bestand, 750W	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268853B	Auslass m.Raum-Heizgerät LS0H,Bestand, 1000W	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268853C	Auslass m.Raum-Heizgerät LS0H,Bestand, 1500W	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268853D	Auslass m.Raum-Heizgerät LS0H,Bestand, 2000 W	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268853E	Auslass m.Raum-Heizgerät LS0H,Bestand, 2500W	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268853F	Auslass m.Sprossen-Heizgerät LS0H,Bestand,800W	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268853G	Auslass m.Sprossen-Heizgerät LS0H,Bestand, 1000W	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268853H	Auslass m.Sprossen-Heizgerät LS0H,Bestand, 1250W	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
268855	Auslass mit Brauchwasserwärmepumpe. Im Positionsstichwort angegeben ist das Fassungsvermögen in Liter.	
	<i>Kommentar:</i> entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.	
268855C	Auslass m.Brauchwasserwärmepumpe LS0H Bestand, 290l	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*LB-Version: 12***2694 Sicherheitstechnik****1. Allgemeines:**

Im Leistungsverzeichnis angegebene technische Spezifikationen sind Mindestanforderungen.

Die Komponenten/Systeme entsprechen den diesbezüglichen normativen Bestimmungen oder technischen Regeln und sind unter Beachtung der Herstellerangaben montiert und angeschlossen.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

In die Einheitspreise einkalkuliert ist/sind:

- die Einarbeitung der produkt- und montagespezifischen Details in die vom Auftraggeber beigestellten Pläne
- die Inbetriebnahme zur Überprüfung der Funktion und zur Justierung der Anlage
- die Beschriftung (nicht handschriftlich)
- die Standardfarbgebung durch den Hersteller

3. Angaben im Positionsstichwort:

3.1 Einbruchmeldeanlage: Im Positionsstichwort angegeben ist die Ausführung als Funk- oder drahtgebundene (drahtgeb.) Anlage.

Kommentar:

entsprechende Stromkreise unter ULG 26.50.

LB-Version: 12

269401 Einbruchmeldeanlage für Wohnhaus komplett, einschließlich aller Leitungen und Systemkomponenten. Jede(s) Tür/Fenster ist als eigene Meldelinie ausgeführt. Anlage bestehend aus

- Meldezentrale
- 1 Stück Außensirene
- 1 Stück Innensirene
- Festnetz-Telefonwählgerät
- 2 Stück Bewegungsmelder
- 15 Stück Magnet/Schaltkontakt
- 1 Stück Bedieneinheit

269401A Einbruchmeldeanlage LS0H Rohbau, Haus-komplett, Funk **PA**

LB-Version: 12

269401B Einbruchmeldeanlage LS0H Rohbau, Haus-komplett, drahtgeb. **PA**

LB-Version: 12

269401M Einbruchmeldeanlage LS0H Bestand, Haus-komplett, Funk **PA**

LB-Version: 12

269401N Einbruchmeldeanlage LS0H Bestand, Haus-komplett, drahtgeb. **PA**

LB-Version: 12

269402 Einbruchmeldeanlage für Wohnung (Whg) komplett, einschließlich aller Leitungen und Systemkomponenten. Jede(s) Tür/Fenster ist als eigene Meldelinie ausgeführt.

Anlage bestehend aus

- Meldezentrale
- 1 Stück Innensirene
- Festnetz-Telefonwählgerät
- 1 Stück Bewegungsmelder
- 6 Stück Magnet/Schaltkontakte
- 1 Stück Bedieneinheit

Im Positionsstichwort angegeben ist die Ausführung als Funk- oder drahtgebundene (drahtgeb.) Anlage.

269402A Einbruchmeldeanlage LS0H Rohbau, Whg-komplett, Funk **PA**

LB-Version: 12

269402B Einbruchmeldeanlage LS0H Rohbau, Whg-komplett, drahtgeb. **PA**

LB-Version: 12

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
269402M	Einbruchmeldeanlage LS0H Bestand, Whg-komplett, Funk <i>LB-Version: 12</i>	PA
269402N	Einbruchmeldeanlage LS0H Bestand, Whg-komplett,drahtgeb. <i>LB-Version: 12</i>	PA
269405	Einbruchmeldezentale. Im Positionsstich angegeben sind die Übertragungstechnik und ist die Mindestanzahl der Zonen.	
269405A	Einbruchmeldezentale drahtgebunden-BUS, 30 Zonen <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269405B	Einbruchmeldezentale Funk, 30 Zonen <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269407	Aufzahlung (Az) für das im Positionsstichwort angegebene Betriebsmittel bzw. Funktionen zu Einbruchmelde- (EMA) oder Videoanlage.	
269407A	Az Telefonwählgerät GSM <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269407C	Az Funkmodul f. EMA drahtgebunden-BUS <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269407D	Az drahtgebundene Zonenerweiterung zu EMA Funk <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269408	Anbindung der Einbruchmelde- oder Videoanlage an Netzwerke für externe Zugriffe bzw. Statusvisualisierung.	
269408A	IT-Anbindung Einbruchmeldeanlage/Video <i>LB-Version: 12</i>	PA
269420	Auslass mit Betriebsmittel. Die Ausführung ist im Positionsstichwort beschrieben.	
269420A	Auslass LS0H Rohbau Tür/Fenster-Magnetkontakt, Anbau <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269420B	Auslass LS0H Rohbau Tür/Fenster-Magnetkontakt, Einbau baus. <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269420C	Auslass LS0H Rohbau PIR-Bewegungsmelder <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269420D	Auslass LS0H Rohbau Dual-Bewegungsmelder <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269420E	Auslass LS0H Rohbau Glasbruchmelder, passiv <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269420F	Auslass LS0H Rohbau Glasbruchmelder, akustisch <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269420G	Auslass LS0H Rohbau Rauchwarnmelder <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269420H	Auslass LS0H Rohbau Gasmelder <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269420I	Auslass LS0H Rohbau Wasserstandsmelder	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i>	
269420J	Auslass LS0H Rohbau Innensirene	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269420K	Auslass LS0H Rohbau Außensirene	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422	Auslass mit Betriebsmittel. Die Ausführung ist im Positionsstichwort beschrieben.	
269422A	Auslass LS0H Bestand Tür/Fenster-Magnetkontakt, Anbau	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422B	Auslass LS0H Bestand Tür/Fenster-Magnetkontakt, Einbau baus.	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422C	Auslass LS0H Bestand PIR-Bewegungsmelder	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422D	Auslass LS0H Bestand Dual-Bewegungsmelder	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422E	Auslass LS0H Bestand Glasbruchmelder, passiv	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422F	Auslass LS0H Bestand Glasbruchmelder, akustisch	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422G	Auslass LS0H Bestand Rauchwarnmelder	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422H	Auslass LS0H Bestand Gasmelder	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422I	Auslass LS0H Bestand Wasserstandsmelder	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422J	Auslass LS0H Bestand Innensirene	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269422K	Auslass LS0H Bestand Außensirene	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269425	Auslass mit Bedieneinheit in der im Positionsstichwort angegebenen Ausführung und Montageart auf Putz (AP) oder unter Putz (UP).	
269425A	Auslass LS0H Rohbau AP-Tasten	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269425B	Auslass LS0H Rohbau AP-Touchscreen	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269425C	Auslass LS0H Rohbau AP-RFID-Kartenleser	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269425D	Auslass LS0H Rohbau AP-Fingerprint	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269425E	Auslass LS0H Rohbau AP-Schlüssel	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 12</i>	
269425N	Auslass LS0H Rohbau UP-Tasten	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269425O	Auslass LS0H Rohbau UP-Touchscreen	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269425P	Auslass LS0H Rohbau UP-Kartenleser	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269425Q	Auslass LS0H Rohbau UP-Fingerprint	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269425R	Auslass LS0H Rohbau UP-Schlüssel	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269427	Auslass mit Bedieneinheit in der im Positionsstichwort angegebenen Ausführung und Montageart auf Putz (AP) oder unter Putz (UP).	
269427A	Auslass LS0H Bestand AP-Tasten	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269427B	Auslass LS0H Bestand AP-Touchscreen	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269427C	Auslass LS0H Bestand AP-RFID-Kartenleser	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269427D	Auslass LS0H Bestand AP-Fingerprint	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269427E	Auslass LS0H Bestand AP-Schlüssel	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269427N	Auslass LS0H Bestand UP-Tasten	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269427O	Auslass LS0H Bestand UP-Touchscreen	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269427P	Auslass LS0H Bestand UP-Kartenleser	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269427Q	Auslass LS0H Bestand UP-Fingerprint	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269427R	Auslass LS0H Bestand UP-Schlüssel	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269430	Funk-Betriebsmittel ohne Verkabelung montiert und eingelernt.	
269430A	Montage Funk Magnetkontakt	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269430B	Montage Funk-PIR-Bewegungsmelder	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269430C	Montage Funk-Dual-Bewegungsmelder	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
269430D	Montage Funk-Glasbruchmelder, akustisch <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269430E	Montage Funk-Rauchwarnmelder <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269430F	Montage Funk-Wasserstandsmelder <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269430G	Montage Funk-Gasmelder <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269430H	Montage Funk-Innensirene <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269430I	Montage Funk-Außensirene <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269430J	Montage Funk-Tasten-Bedieneinheit <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269430L	Montage Funk-Touchscreen-Bedienteil <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269460	Video-Anlage für Wohnhaus/Wohnung komplett, einschließlich aller Leitungen und Systemkomponenten. Anlage bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Videorecorder 4-Kanal, einschließlich Festplattenkapazität 2 Terabyte • 4 Stück Außenkameras Tag/Nacht, schwenkbar, Mindestauflösung 2 Megapixel. 	
269460A	Video-Anlage LS0H Rohbau, 4-Kanal, drahtgebunden <i>LB-Version: 12</i>	PA
269460E	Video-Anlage LS0H Bestand, 4-Kanal, drahtgebunden <i>LB-Version: 12</i>	PA
269464	Aufzählung (Az) auf Videorecorder. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl der Video-Eingänge und die Festplattenkapazität in Terabyte (TB)	
269464B	Az Videorecorder 8-Kanal, 4TB <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269464C	Az Videorecorder 16-Kanal, 8TB <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269465	Aufzählung (Az) für Betriebsmittel. Die Ausführung ist im Positionsstichwort beschrieben.	
269465C	Az auf Speichererweiterung für Videorecorder <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269475	Auslass mit Betriebsmittel in der im Positionsstichwort angegebenen Ausführung, einschließlich Anschlussbox.	
269475A	Auslass LS0H Rohbau IR-Scheinwerfer 20m <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269475B	Auslass LS0H Rohbau Innen-Kamera schwenkbar, Tag/Nacht <i>LB-Version: 12</i>	Stk
269475C	Auslass LS0H Rohbau Außen-Kamera schwenkbar, Tag/Nacht	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*LB-Version: 12***2698****PV-Anlagen****1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**1.1 In die Einheitspreise der **Photovoltaik-Anlage** (PV-Anlage) sind einkalkuliert:

- Nachweis der Modul-Typenzertifizierung
- Unterkonstruktionen bzw. Aufständerungen
- Anschlusstechnik einschließlich Modulverkabelung und Tragsystem im Modulbereich
- Wechselrichter im Bereich der bestehenden/geplanten E-Verteilung
- Freischaltbox
- Potentialausgleich
- IT-Anbindung

Die angegebene Nennleistung darf aufgrund der Modulauslegung bis zu 10% unterschritten werden.

1.2. In die Einheitspreise der **Batterie-Speicher** sind einkalkuliert:

- Aufstellungsort/Montage im Bereich der bestehenden/geplanten E-Verteilung bzw. Wechselrichter der PV-Anlage und Verkabelung in die bestehenden/geplante E-Verteilung
- Systemkomponenten wie Batteriemangement
- IT-Anbindung

Mindestzyklen der Batterie 5000

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die Modulleistung (kWp) und die Dachart.

LB-Version: 12

269800 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

269800F PV-Dachanlagen Neubau zu 27.98

Für neue Dächer:

Boden-Schneelast in kN/m²: Windlast in kN/m²: Beschreibung der Dachkonstruktion (z.B. Dachneigung, Firsthöhe, Attikahöhe, Traufenhöhe, Binder/Sparrenabstand, bei Flachdach: Resttragfähigkeit): Modul-Ausrichtung = Normale auf Paneelfläche in angegebene Himmelsrichtung: Modulneigung zur Waagrechten in Grad: äußerer Blitzschutz vorhanden ja/nein: Betrifft Position(en): *LB-Version: 12***269800G PV-Dachanlagen Bestand zu 27.98**

Für bestehende Dächer.

Boden-Schneelast in kN/m²: Windlast in kN/m²: Beschreibung der Dachkonstruktion (z.B. Dachneigung, Firsthöhe, Attikahöhe, Traufenhöhe, Binder/Sparrenabstand, bei Flachdach: Resttragfähigkeit): Modul-Ausrichtung = Normale auf Paneelfläche in angegebene Himmelsrichtung: Modulneigung zur Waagrechten in Grad: äußerer Blitzschutz vorhanden ja/nein: Betrifft Position(en): *LB-Version: 12*

269820 **Photovoltaik-Anlage auf Folien/Bitumen/Kies-Flachdach aufgeständert.**

*Kommentar:**Definition Flachdach: <= 3° Dachschräge*

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
269820B	PV-Anlage LS0H Rohbau b.4kWp,Flachdach aufgest. bis 4kWp: <input type="text"/>	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269820C	PV-Anlage LS0H Rohbau 5kWp,Flachdach aufgest.	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269820D	PV-Anlage LS0H Rohbau 7,5kWp,Flachdach aufgest.	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269820E	PV-Anlage LS0H Rohbau 10kWp,Flachdach aufgest.	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821	Photovoltaik-Anlage auf Schrägdach aufgeständert. Kommentar: Definition Flachdach: <= 3° Dachschräge	
269821B	PV-Anlage LS0H Rohbau b.4kWp,Ziegel-Schrägdach bis 4kWp: <input type="text"/>	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821C	PV-Anlage LS0H Rohbau 5kWp,Ziegel-Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821D	PV-Anlage LS0H Rohbau 7,5kWp,Ziegel-Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821E	PV-Anlage LS0H Rohbau 10kWp,Ziegel-Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821G	PV-Anlage LS0H Rohbau b.4kWp,Blech-Schrägdach bis 4kWp: <input type="text"/>	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821H	PV-Anlage LS0H Rohbau 5kWp,Blech-Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821I	PV-Anlage LS0H Rohbau 7,5kWp,Blech-Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821J	PV-Anlage LS0H Rohbau 10kWp,Blech-Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821L	PV-Anlage LS0H Rohbau b.4kWp,FZ-Doppeld/Schrägdach bis 4kWp: <input type="text"/>	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821M	PV-Anlage LS0H Rohbau 5kWp,FZ-Doppeld/Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821N	PV-Anlage LS0H Rohbau 7,5kWp,FZ-Doppeld/Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821O	PV-Anlage LS0H Rohbau 10kWp,FZ-Doppeld/Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821Q	PV-Anlage LS0H Rohbau b.4kWp,FZ-Well-Schrägdach	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	bis 4kWp: 	
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821R	PV-Anlage LS0H Rohbau 5kWp,FZ-Well-Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821S	PV-Anlage LS0H Rohbau 7,5kWp,FZ-Well-Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269821T	PV-Anlage LS0H Rohbau 10kWp,FZ-Well-Schrägdach	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269850	Aufzählung (Az) für Überspannungsschutz einschließlich aller Leitungen und Gehäuse. Die Ausführung ist im Positionsstichwort angegeben.	
	<i>Kommentar:</i> Überspannungsschutz vorgeschrieben ab 10m Leitung.	
269850A	Az Überspannungsschutz AC 230V/T1	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269850B	Az Überspannungsschutz AC 230V/T2	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269850C	Az Überspannungsschutz AC 400V/T1	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269850D	Az Überspannungsschutz AC 400V/T2	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269850E	Az Überspannungsschutz DC/T1	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269850F	Az Überspannungsschutz DC/T2	Stk
	<i>LB-Version: 12</i>	
269870	Batterie-Speicher. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nutzkapazität der Batterie.	
	<i>Kommentar:</i> Die Errichtungsrichtlinien und die Anschlussbedingungen der jeweiligen EVU's sind einzuhalten.	
269870A	Batterie-Speicher LS0H Rohbau 2kWh	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269870B	Batterie-Speicher LS0H Rohbau 4kWh	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269870C	Batterie-Speicher LS0H Rohbau 6kWh	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269870D	Batterie-Speicher LS0H Rohbau 8kWh	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269870E	Batterie-Speicher LS0H Rohbau 10kWh	PA
	<i>LB-Version: 12</i>	
269871	Batterie-Speicher Im Positionsstichwort angegeben ist die Nutzkapazität der Batterie.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2018

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Kommentar: Die Errichtungsrichtlinien und die Anschlussbedingungen der jeweiligen EVU's sind einzuhalten.	
269871A	Batterie-Speicher LS0H Bestand 2kWh <i>LB-Version: 12</i>	PA
269871B	Batterie-Speicher LS0H Bestand 4kWh <i>LB-Version: 12</i>	PA
269871C	Batterie-Speicher LS0H Bestand 6kWh <i>LB-Version: 12</i>	PA
269871D	Batterie-Speicher LS0H Bestand 8kWh <i>LB-Version: 12</i>	PA
269871E	Batterie-Speicher LS0H Bestand 10kWh <i>LB-Version: 12</i>	PA
269875	Anbindung der PV-Anlage bzw. des Batterie-Speichers an Gebäudebustechnik für externe Zugriffe bzw. Statusvisualisierung.	
269875A	Anbindung PV/Speicher zur Gebäudebustechnik <i>LB-Version: 12</i>	PA